



CHIRCHIQ SHAHAR "ISSIQLIK TA'MINOTI" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI

Chirchiq shahri, yoshlik k'ochasi, 4a- uy, indeks: 111700 elect.manzil: pp_chiek@mail.ru, fax. (7171) 6-34-95, tel. 6-34-95

2026-йил "29" апрел.

02/2-390-сонли

ТЕХНИК ШАРТ

Фаолият тури - Ишлаб чиқариш

Объект манзили - Чирчиқ шаҳар, Х.Байқаро кўчаси 34-уй Дўстлик қозонхонаси

Кучланиши 6/0,4 кВ

Электр таъминоти тоифаси – II

Сизнинг 2026-йил 24 апрелдаги хатингизга жавобан куйидагиларни маълум қиламиз. Қозонхонадаги мавжуд эски Трансформатор пункти, НУА ва А ва автоматик ишга тушириш қурилмалари билан бирга комплект янгисига алмаштирилсин бунда:

1.Лоихага асосан ҳисобланган кувватга мос ГКТП қуриб ўрнатилсин ҳамда вакумний учиргичлардан фойдаланилсин.

2.РУ-6 кВ, РУ-04 кВ, Т1, Т2 ҳоналари ҳарорати кўтарилиб кетиши натижасида электр қурилмаларга шикаст етмаслиги учун автоматик тизимида ишловчи вентиляторлар ўрнатилсин.

3.Электр қурилма ва кабелларида киска туташув ва кувватни ошиб кетиши натижасида юзага келадиган аварияларни олдини олиш учун реле ҳимоя ишлари амалга оширилсин.

4.РУ 04-кВ дан ЩСУ гача асосий ва захира кабеллар монаж килинсин.

ТП ва қозонхона бинолари ички ёритиш чирокларига қуриб ўрнатилсин, энергия самарадорлигини ошириш мақсадида биноларнинг ташки чирокларига фото электр ёритгичлар ўрнатилсин.

