



CHIRCHIQ SHAHAR "ISSIQLIK TA'MINOTI" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI

Chirchiq shahri, yoshlik k'ochasi, 4a- uy, indeks: 111700 elect.manzil: pp_chiek@mail.ru, fax. (7171) 6-34-95, tel. 6-34-95

2026-yil 14-iyul

01-02/3-508-son

ТЕХНИК ШАРТ

Фаолият тури – Иссиқлик энергияси ишлаб чиқариш корхонаси. **ҚОЗОНХОНА**

Объект манзили - Чирчиқ шаҳар, Х.Байқаро кўчаси, 34 уй (**Дўстлик**)

Сўралган қувват - 125 кВт

Кучланиши – 6/0,4 кВ

Электр таъминоти тоифаси — II

Сизнинг 2026-йил 24 апрелдаги хатингизга жавобан қуйидагиларни маълум қиламиз.

1. Объект номи: Иссиқлик энергияси ишлаб чиқариш корхонаси. **ҚОЗОНХОНА**

2. Объектнинг жойлашган жойи: Чирчиқ шаҳар Х.Байқаро кўчаси 34-уй.

3. Техник талаблар ва асосий шартлар:

Мавжуд ҳолат: Ҳозирда қозонхона ҳудудида ўрнатилган, қуввати **400кВА** ва **250кВА** бўлган 343-сонли трансформатор пункти (ТП-343) мавжуд.

Бажариладиган ишлар:

- 343-сонли трансформаторнинг юкламасиз (салт) ишлаши натижасидаги технологик исрофларни ва энергия йўқотишларини кескин камайтириш, шунингдек, тизимнинг иқтисодий самарадорлигини ошириш мақсадида мавжуд трансформатор пункти ўрнига, замонавий ва энергия тежамкор лойиҳа қувватига мос бўлган асосий ва захира тармоғи учун янги комплект трансформатор пункти (2ГКТП) ўрнатилсин ва истемол учун 0,4 кВ томонидан олинсин.
- Янги ўрнатиладиган ГКТП қуввати лойиҳа ҳужжатлари асосида аниқ ҳисоб-китоб қилинган ҳолда лойиҳа ташкилоти томонидан белгилансин.
- Юқори ва паст кучланиш химоя воситаларига вакуумний ўчиргичлардан фойдаланилсин.
- ГКТПга харорат кутарилиб кетиши натижасида электр қурилмаларига шикаст етмаслиги учун автоматик тизимда ишловчи вентиляторлар ўрнатилсин.
- Козонхонадаги барча насос агрегатларни ишга тушуруш учун **ПЧ** лар филтр орқали қуриб ўрнатилсин.
- Электр ҳисоблагичлар ҳамда ККУ юқори кучланиш 6 кВ мансублик чегарасига ўрнатилсин.
- Бинони ташқи ёритиш чироқларига фото электр ёритгичлардан фойдаланилсин.

4. Қўшимча шартлар:

- Лойиҳалаш ва монтаж ишлари амалдаги техник ва хавфсизлик қоидалари (ШНК/КМК) талабларига тўлиқ риоя қилинган ҳолда амалга оширилсин.
- Тайёрланган лойиҳа ҳужжатлари ўрнатилган тартибда ҳудудий электр тармоқлари корхонаси ҳамда ваколатли органлар билан келишилсин.
- Техник шартни амал қилиш муддати 1 йил.
- 2026 йил 29-апрелдаги 02/2-390-сонли техник шарт ўз кучини йўқотган деб ҳисоблансин ва бекор қилинсин.

Директор



М.Миртуллаев