

№	Адрес	№ дома	Этажность	Расчетный расход тепла (Гкал/час) ОВ	Расчетный расход тепла (Гкал/час) ГВС	Расчетный расход тепла (Гкал/час) ОБШ
Свод:		х	х	13	3,2	16,2
Коп қаватли турар жой бинолари						
1	Ёшлик	3а	4	0,128	0,032	0,159
2	Базарный пр-д	6	2	0,266	0,066	0,332
3	Навои	202	2	0,208	0,052	0,260
4	Навои	204	4	0,394	0,099	0,493
5	Навои	206	4	0,472	0,118	0,590
6	Осипенко	2	4	0,149	0,037	0,186
7	Осипенко	3	4	0,402	0,100	0,502
8	Осипенко	4	4	0,340	0,085	0,425
9	Осипенко	5	5	0,151	0,038	0,188
10	Осипенко	6	4	0,154	0,038	0,192
11	П Юсупова	2	4	0,272	0,068	0,340
12	П Юсупова	9	3	0,153	0,038	0,191
13	П Юсупова	10а	3	0,153	0,038	0,191
14	П Юсупова	12	4	0,215	0,054	0,269
15	П Юсупова	19	4	0,301	0,075	0,376
16	П Юсупова	21	4	0,151	0,038	0,188
17	П Юсупова	22	4	0,651	0,163	0,814
18	П Юсупова	26	4	0,177	0,044	0,222
19	П Юсупова	32	3	0,273	0,068	0,341
20	П Юсупова	33	4	0,518	0,129	0,647
21	П Юсупова	34	4	0,128	0,032	0,159
22	П Юсупова	36	4	0,494	0,123	0,617
23	Тельмана	4	4	0,170	0,043	0,213
24	Тельмана	5	4	0,258	0,064	0,322
25	Фурқат	5	4	0,340	0,085	0,425
26	Ш Рашидова	8	4	0,234	0,058	0,292

27	Ш Рашидова	11	5	0,161	0,040	0,201
28	Ш Рашидова	13	5	0,195	0,049	0,244
29	Ш Рашидова	15	2	0,111	0,028	0,138
30	Ш Рашидова	19	4	0,366	0,092	0,458
31	Ш Рашидова	21	4	0,318	0,079	0,397
32	Ш Рашидова	25	4	0,166	0,042	0,208
33	Ш Рашидова	27а	4	0,397	0,099	0,496
34	Ш Рашидова	29	4	0,521	0,130	0,651
35	Ш Рашидова	31	4	0,287	0,072	0,359
36	Ш Рашидова	33	4	0,361	0,090	0,452

Ижтимоий объектлар

37	Школа №8		3	0,117	0,029	0,146
			1	0,044	0,011	0,055
			2	0,135	0,034	0,169
			2	0,060	0,015	0,075
			2	0,060	0,015	0,075
			3	0,112	0,028	0,140
38	Школа №9		3	0,193	0,048	0,241
			3	0,394	0,098	0,492
			3	0,056	0,014	0,070
			2	0,213	0,053	0,267
			3	0,248	0,062	0,311
39	33-МТТ		2	0,128	0,032	0,160
			2	0,107	0,027	0,133
			2	0,085	0,021	0,107
40	39-МТТ		2	0,245	0,061	0,306
			2	0,122	0,031	0,153
41	10-МТТ		2	0,138	0,034	0,172
			1	0,036	0,009	0,045
42	ОТЕЭЦ		4	0,221	0,055	0,277
43	Единое ОКНО		2	0,219	0,055	0,273