



CHIRCHIQ SHAHAR "ISSIQLIK TA'MINOTI" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI

Chirchiq shahri, yoshlik k'ochasi, 4a- uy, indeks: 111700 elect.manzil: pp chiek@mail.ru, fax. (7171) 6-34-95, tel. 6-34-95

2026-yil 16-iyun

01-02-368-son

O'zbekiston Respublikasi Qurilish va
uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi huzuridagi
"Kommunal loyiha ilmiy-tadqiqot instituti"
davlat muassasasi bosh muhandisi
A.Fayziyevga

Sizning 2026-yil 16-iyundagi № 011/05-240 sonli xatingizga
asosan Chirchiq shahar "Issiqlik ta'minoti" MChJ tomonidan texnik shart
taqdim qilinmoqda.

Jamiyat direktori



M.M.Mirtullayev

ТЕХНИК ШАРТ

№ 01-02-368

Сана: "16" "06" 2026 йил

Таъминотчи: Чирчиқ шаҳар "Иссиқлик таъминоти" МЧЖ

Истеъмолчи: Чирчиқ шаҳар Ёшлик, Базарный проезд, А.Навоий, Осипенко, П.Юсупов, Тельмана, Фуркат ва Ш.Рашидов кўчаларидаги кўп қаватли уйлар ва № 8 сонли ва № 9 сонли мактаблар, № 33 сонли МТМ, № 39 сонли МТМ, № сонли 10 МТМ, АТС ва Ягона дарча

Уланиш мўлжалланган иссиқлик тармоқлари (янги қурилиши зарур) мавжуд уланган юклама ҳамда уланаётган кўп қаватли уйлар ва ижтимоий соҳа объектлари юкламасини инобатга олиб уланиш нуктаси:

"Ўзбекхиммаш" қозонхонасидан чиқувчи ер усти қувуридан (юклама 20 МВт).

1. Уланиш нуктасидаги босим: Гидравлик ҳисоб-китобларга асосан.
Қайтиш қувуридаги босим: Гидравлик ҳисоб-китобларга асосан.
2. Уланиш нуктасидаги статик босим белгиси Гидравлик ҳисоб-китобларга асосан.
3. Лойиҳалаш учун ташқи ҳаво ҳарорати:
а: -14.
б: -14.
4. Иссиқлик тармоқларининг температура графиги:
а: истиш учун 115-70⁰С.
5. Силиш чизигидаги ташқи ҳаво ҳарорати $t_{\text{tashqi}} - 14^{\circ}\text{C}$ ни ташкил қилганда ҳарорат графиги 115-70⁰С.
6. Рухсат этилган максимал иссиқлик истеъмоли:
а: иситиш учун 12,9 Гкал/с (15 МВт).
б: иссиқ сув учун 4,3 Гкал/с (5 МВт).
7. Мавжуд қозонхонани модернизация қилиш (тасдиқланган нуксон далолатномаси ва техник кўрик хулосасига асосан).
8. Уланиш нуктасида электр юритгичли зулфин, тартибга солувчи тугун (узелъ регулирование) ва замонавий иссиқлик ўлчов асбоблари ўрнатиш зарур, иссиқлик ўлчов ускунаси масофадан узатиш асбоблари билан жихозланиши шарт.
9. Иссиқлик истеъмоли тизимларининг уланиш схемасини танлаш ва уларнинг гидравлик қаршилиги тармоқдаги белгиланган статик ва динамик босим билан боғланиши керак (1 ва 2 пунктлар).
10. Иссиқ сув таъминоти тизими ёпиқ схема бўйича иссиқлик тармоғига уланиш керак.
11. Объектнинг ички иссиқлик тизими ёпиқ тизимда ишлашини инобатга олиб лойиҳалаштирилиши керак ва Чирчиқ шаҳар "Иссиқлик таъминоти" МЧЖ билан келишилиши лозим.

12. Уланиш лойиҳаси амалдаги қурилиш нормалари ва қоидаларига (СНИП, КМК, ШНК) ларга мувофиқ ишлаб чиқирилиши ва Чирчиқ шаҳар “Иссиқлик таъминоти” МЧЖ билан келишилиши лозим.
13. Қурилиш-монтаж ишлари Чирчиқ шаҳар “Иссиқлик таъминоти” МЧЖ техник назорати остида амалга оширилиши керак.
14. Лойиҳа “Ўзэнергияинспексия” Давлат инспексияси билан келишилган бўлиши керак.
15. Техник шартларнинг амал қилиш муддати – 2 йил.

ИЧТБ муҳандиси



Д.Фармонов