



CHIRCHIQ SHAHAR "ISSIQLIK TA'MINOTI" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI

Chirchiq shahri, yoshlik k'ochasi, 4a- uy, indeks: 111700 elect.manzil: pp chiek@mail.ru, fax. (7171) 6-34-95, tel. 6-34-95

2026-yil 14-iyul

01-02/3-507-son

ТЕХНИК ШАРТ

Фаолият тури – Иссиқлик энергияси ишлаб чиқариш корхонаси. **ҚОЗОНХОНА**

Объект манзили - Чирчиқ шаҳар, Фурқат кўчаси, 15 уй (**Ўзбекхимаш**)

Сўралган қувват - 150 кВт

Кучланиши – 6/0,4 кВ

Электр таъминоти тоифаси — II

Сизнинг 2026-йил 24 апрелдаги хатингизга жавобан қуйидагиларни маълум қиламиз.

1. Объект номи: Иссиқлик энергияси ишлаб чиқариш корхонаси. **ҚОЗОНХОНА**

2. Объектнинг жойлашган жойи: Чирчиқ шаҳар Фурқат кўчаси 15-уй.

3. Техник талаблар ва асосий шартлар:

Мавжуд ҳолат: Ҳозирда қозонхона ҳудудида ўрнатилган, қуввати **630 кВА** бўлган 244-сонли трансформатор пункти (ТП-244) мавжуд.

Бажариладиган ишлар:

- 244-сонли трансформаторнинг юкмасиз (салт) ишлаши натижасидаги технологик исрофларни ва энергия йўқотишларини кескин камайтириш, шунингдек, тизимнинг иқтисодий самарадорлигини ошириш мақсадида мавжуд трансформатор пункти ўрнига, замонавий ва энергия тежамкор, лойиҳа қувватига мос бўлган асосий ва захира тармоғи учун янги комплект трансформатор пункти (2ГКТП) ўрнатилсин ва истемол учун 0,4 кВ томонидан олинсин.
- Янги ўрнатиладиган ГКТП қуввати лойиҳа ҳужжатлари асосида аниқ ҳисоб-китоб қилинган ҳолда лойиҳа ташкилоти томонидан белгилансин.
- Юқори ва паст кучланиш химоя воситаларига вакуумний ўчиргичлардан фойдаланилсин.
- ГКТПга харорат кўтарилиб кетиши натижасида электр қурилмаларига шикаст етмаслиги учун автоматик тизимда ишловчи вентиляторлар ўрнатилсин.
- Қозонхонадаги барча насос агрегатларни ишга тушуруш учун **ПЧ** лар филтр орқали қуриб ўрнатилсин.
- Электр хисоблагичлар ҳамда ККУ юқори кучланиш 6 кВ мансублик чегарасига ўрнатилсин.
- Бинони ташқи ёритиш чироқларига фото электр ёритгичлардан фойдаланилсин.

4. Қўшимча шартлар:

- Лойиҳалаш ва монтаж ишлари амалдаги техник ва хавфсизлик қоидалари (ШНК/КМК) талабларига тўлиқ риоя қилинган ҳолда амалга оширилсин.
- Тайёрланган лойиҳа ҳужжатлари ўрнатилган тартибда ҳудудий электр тармоқлари корхонаси ҳамда ваколатли органлар билан келишилсин.
- Техник шартни амал қилиш муддати 1 йил.
- 2026-йил 29-апрелдаги 02/2-389-сонли техник шарт ўз кучини йўқотган деб ҳисоблансин ва бекор қилинсин.

Директори



М.Миртуллаев