

Obyekt nomi	Денов тумани "Меҳр-оқибат" МФЙда қозонхона ва иссиқлик тармоғини қуриш, индивидуал иссиқлик пунктларини ўрнатиш
Yo'nalish	Konstruktiv yechimlari
Ekspert xulosasi	Salbiy
Bosh ekspert	GULBOYEV JUMANAZAR MAMATKARIMOVICH

Хулоса:

Расчет .

- Ишчи лойиха бўйича қабул қилинган лойихавий қарорларни асослаш учун махсус дастурда (Лира ёки бошқа) лойиха-хисоблаш мажмуаси тақдим этишингиз сўралади.Асос (ШНК 1.03.06-13 пункт-14).

-КЖ

-Умумий маълумотлар вароғида ги геологик маълумотлар тизимдаги геология маълумотига мос келмайди.Тизимдаги геология маълумотига мослаштирилсин.

-Умумий маълумотлар вароғи ЛБМ томонидан имзолансин.

-ТЭП хисоби ишчи лойиха бўйича хисоблансин.

-Ер ишида котлован берилганлиги асослансин.Котлован бурчакларида абсолют ва лойихавий баландликлар бош режага асосан қабул қилинсин.

-Котлованда келтирилган геологик маълумотлар тизимдаги геология маълумотига мос келмайди.Котлованда берилган 1м баландликдаги ГПС хисоби асослансин.

-Пойдевор хисоби ва пойдевор сетка хисоби тақдим қилинсин.План фундаментда ўлчамлар тўлиқ кўрсатилсин.

-Отмоска ўлчами 1500 мм қабул қилинсин.Пойдевор спецификация хисоби қайта кўриб чиқилсин ва ишчи лойихага мослаштирилсин.

-Металл устунларга двутавр олинганлиги асослансин.

-Разрез 1-1 да том таркиби кўрсатилсин.

-Бинонинг 1-кават ораёпмаси метал балкалар ёрдамида ёпилганлиги ишчи лойихада кўрсатилган.2-қаватдан нима мақсадда фойдаланилади,2-қаватдан тушадиган юklar миқдорини инобатга олган холда балкалар кесим юзаси қабул қилинсин.

-План котлован д ымовой да абсолют ва лойихавий баландликлар бош режага асосан қабуул қилинсин.Умумий кўрсатмаларда келтирилган маълумотлар ишчи лойихага мос келмайди.

Юқорида келтирилган талаб ва таклифлар асосида ЛСХ қайта ишлансин ва ишчи чизма ҳамда смета харажатлари бир бирига мос келтирилсин ва асослансин. Конструктив ечимларда ўзгариш бўлганда қўшимча камчиликлар берилиши мумкин. Иш хажмини текшириш учун тўғирланган ишчи лойиха ва смета такдим килинсин.

Ekspert



KATTAYEV SANJAR NORAXMAT O'G'LI