

Obyekt nomi	Денов тумани "Меҳр-оқибат" МФЙда қозонхона ва иссиқлик тармоғини қуриш, индивидуал иссиқлик пунктларини ўрнатиш
Yo'nalish	Yong'in xavfsizligi
Ekspert xulosasi	Salbiy
Bosh ekspert	GULBOYEV JUMANAZAR MAMATKARIMOVICH

Хулоса:

1.ГП кайта куриб чиқинг,мавжуд бино ва иншоотлардан оралик масофа сақланган ҳолда.

Қозонхона ташқи деворидан тураржой объектлари деразасигача 4 m дан кам, қозонхона ёпмасидан эса яқин деразасигача 8 m дан кам масофада бўлган кириш йўлаклари ва деворнинг дераза ўрни томонидан турар жой объектларига бевосита туташтириб қуриладиган қозонхоналарни лойиҳалашга йўл қўйилмайди. ШНҚ 2.04.13-24 15

2. Қозонхоналарни биноларнинг олд томонига қуришга йўл қўйилмайди. ШНҚ 2.04.13-24 19

3. Суюқ ёки газсимон ёқилғида ишлайдиган қозонлар учун қозонлар олд қисми орасидаги масофа камида 4 m, горелкалар орасидаги масофа эса камида 2 m бўлиши керак. ШНҚ 2.04.13-24 44

4. Қозонхонанинг ҳар бир қаватида хонанинг қарама-қарши томонларида жойлашган камида иккита чиқиш йўли бўлиши керак. Агар қават майдони 200 m² дан кам бўлса ва ташқи стационар зинапоёга иккинчи эвакуация чиқиш йўли бўлса, бир қаватли қозонхоналарда эса қозонларнинг олд қисми бўйлаб хоналар узунлиги 12 m дан ошмаган тақдирда битта чиқиш йўли бўлишига йўл қўйилади. . ШНҚ 2.04.13-24 76 Лойиҳалаштирилган қозонхонанинг майдони 221 м. кв

5.Қозонхонадан чиқиш эшиклари чиқиш йўналиши бўйлаб очиладиган, ички тарафдан қулфланмайдиган бўлиши ва иш вақтида қулфланмаслиги керак ШНҚ 2.04.13-24 77

6. Бино ёнида жойлашган қозонхоналар асосий бинодан ёнғинга қарши 2 тур деворлар билан ажратилган бўлишлари керак. Бунда, қозонхона ёнида қуриладиган бино девори камида 0,75 h оловга бардошлик чегарасига, қозонхона оралиқ ёпмаси эса, ёнмайдиган ашёлардан бажарилиши керак. ШНҚ 2.04.13-24 82

7. Ёнғин жўмрақларини ўрнатишни А, Б ва В ишлаб чиқариш тоифалари хоналари, шунингдек суюқ ва газсимон ёнилғи қувурўтказгичлари ётқизилувчи хоналарда кўзда тутиш лозим.

ШНҚ 2.04.13-24 477

8. Ёнғин жўмрақларини талаб этилган баландликни инобатга олган ҳолда ҳар бири камида 2,5 l/s қувватли сув оқими ҳажмидаги иккита ёнғин қувурини жойлаштириш лозим. ШНҚ 2.04.13-24 479

9. Қозонхоналар бинонинг ташқи деворларида жойлашган бўлиши ва ташқи томондан мустақил чиқиши, умумий зинага уланмаган бўлиши керак. Эвакуация

ҳолатлари учун иккинчи чиқиш жойига эга бўлиши керак. Иккинчи эвакуация чиқишини металл зинапоядаги чуқурча орқали ташкил этишга йўл қўйилади

10. Қозонхоналар ички ёнғин кранлари ва бирламчи ёнғинни ўчириш воситалари билан жиҳозланган бўлиши керак. ШНҚ 2.04.13-24 501

502. Қозонхоналар автоматик ёнғин сигнализацияси, иссиқлик хабарлагичлари билан жиҳозланади. ШНҚ 2.04.13-24 502

Ekspert



XADJIYEV ULUG'BEK UKTAMOVICH