

Obyekt nomi	Денов тумани "Меҳр-оқибат" МФЙда қозонхона ва иссиқлик тармоғини қуриш, индивидуал иссиқлик пунктларини ўрнатиш
Yo'nalish	Elektr ta'minoti va jihozlar
Ekspert xulosasi	Salbiy
Bosh ekspert	GULBOYEV JUMANAZAR MAMATKARIMOVICH

Хулоса:

- 1. Ташки электр тармоқларига уланиш лойихаси такдим этилсин.
- 2. ГРЩ-1 Рр хисоби тугри эмас.
- 3. ВРУ - К дан ГРЩ-1 га борадиган ва ГРЩ-1 дан ЯУ-га борадиган кабеллар сечениеси 4х35мм2 килиб олинсин.
- 4. ЯУ-9 дан К-4 га борадиган кабеллар сечениеси 4х10мм2 килиб олинсин.
- 5. ГРЩ-2 Рр хисоби тугри эмас.
- 6. ВРУ - К дан ГРЩ-2 га борадиган кабель сечениеси 4х25мм2 килиб олинсин..
- 7. ГРЩ-2. М2.4.....М2.8 кабеллар сечениеси 4х2,5мм2 килиб олинсин.
- 8. Лойиха планининг хар бетига шартли белгилар курсатилсин.
- 9. ГРЩ-1 ва ГРЩ-2 урнатилиш жойи планда курсатилмаган.
- 10. Электр схемасида хар бир ускуна куввати тагида 0,3 сони куйилган. Бу нимани англатади?

Ekspert



BEKNAZAROV ANVAR UZAKOVICH