



Surxondaryo suv ta'minoti

Aksiyadorlik jamiyati

245

28.08.2026y

Ob'yektning shahar ichimlik va oqova suv tarmoqlariga ulanishni loyihalashtirish
uchun

TEXNIK SHARTLAR

Ariza raqami 329391250

Buyurtmachi "SURXONDARYO VILOYAT "KELAJAK"
MARKAZI" DAVLAT MUASSASASI

Ob'yekt nomi Maktab

Manzili Termiz shahar, Alpomish MFY, Alisher Navoiy ko'chasi,
29a-uy

Sutkasiga - 3.0 m³ suv sarfi

Yong'inga qarshi extiyoj uchun sekundiga - 0 litr ichimlik suvi sarflanishi.

Sutkasiga - 1.0 m³ oqova suvining tashlanishi

Shartlar mazmuni:

Ichimlik suvi bo'yicha:

Suv ta'minoti mavjud sxema bo'yicha D – 0mm – li tarmoqdan mavjud quduqda ulash bilan hal qilinsin. Suv sarfini hisoblash uchun 07.03.2024 yildagi tasdiqlangan texnik talablarga muvofiq tarmoqning kirish qismiga intellektual masofadan ma'lumotlarni uzatuvchi aqlli (smart) suv xisoblagichlar o'rnatilsin hamda masofadan ma'lumot uzatish aloqa tizimi Surxondaryo suv ta'minoti ning yagona billing bazasi bilan integratsiya qilinsin.

Ichimlik suvi o'z xisobida bo'lgan er osti qudug'i mukammal ta'mirlanib foydalanish ko'zda tutilsin

Oqova suv bo'yicha:

Oqova suv tarmog'ini Alpomish MFY Alisher Navoiy ko'chasidagi D – 0mm – li shahar oqova suv tarmog'iga hal etilsin. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2018 yil 11 oktyabrdagi "Tabiatni muxofaza qilishni ta'minlashning iqtisodiy mexanizmlarini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 820 – sonli qarori hamda 2010 yil 3

fevraldagi "Kommunal xo'jalik tizimida tabiatni muxofaza qilish faoliyatini yaxshilash qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi 11 – sonli qarori talablariga asosan ishlab chiqarishdan chiqqan oqava suvlar lokal tozalash inshootida dastlabki (birlamchi) tozalanishi shart. Yerto'lada oqava suv tarmog'i o'tkazish va omborxona sifatida foydalanish taqiqlanadi. Qor – yomg'ir va alohida shartli toza suvlarni irrigatsiya arig'iga yoki yaqindagi suv havzasiga tashlash lozim.

Mavjud oqova quvuyrlar mukammal ta'mirlanib foydalanish ko'zda tutilsin

Ichimlik suvi va oqova suv tarmoqlariga ulanish bilan bog'liq barcha ishlar faqat vakolatli organlar ruxsatnomasi, tasdiqlangan texnik shartlar va kelishilgan loyiha hujjatlariga muvofiq amalga oshirilishi lozim. Ruxsatnomasiz ish olib borish, xavfsizlik talablariga rioya qilmaslik hamda ishlardan so'ng hududni avvalgi holatiga tiklamaslik qonunchilikka muvofiq javobgarlikka sabab bo'ladi. Ob'ekt tegishli organlarning xulosasidan so'ng ekspluatatsiyaga qabul qilinishi tavsiya etiladi.

Ob'yekt ulanadigan shahar tarmog'idagi suv bosimi $H_m - 1 \text{ atm}$.

"Surxondaryo suv ta'minoti" AJ bilan suv ta'minoti va oqova suv loyihasi kelishilgan bo'lishi shart. Tarmoqqa ulanish Termiz shahar mutaxassislari nazorati ostida bajarilsin. Ichimlik va oqova suv xizmatlaridan foydalanish «Abonentlar xizmati» bo'limi bilan shartnoma tuzilgandan so'ng ruxsat etiladi.

Texnik shart berilgan kundan boshlab **ikki yil** muddat ichida amal qiladi.

Texnik shartlar qurilish uchun asos bo'la olmaydi.

"Surxondaryo suv ta'minoti" AJ bosh
muhandisi

A. Narsaev

Ijrochi Tel. N. Baratov 91 - 587
- 37 - 71

