

PS-OP- asosiy to'plamining ishchi chizmalari ro'yxati		
№	Nomlanishi	Eslatma
1	Общие данные.	1
2	Yong'in signalizatsiyasi va yong'indan xabar rejasi	Yon-sig.
3	Materiallar ro'yxati	Yon-sig.
4		Yon-sig.
5		
6		
7		

Ma'lumotnomalar va ilova qilingan hujjatlar ro'yxati.

Mantiqiy asos	Nomlanishi	Eslatma
	Malumot hujjatlari	
KMK 2.04.20-98	Uy-joy va muhandislik jihozlarini signalizatsiya qilish va jo'natish uchun aloqa moslamalari jamoat binolari.	
ШНН 2.04.09-2007	Bino va inshootlarning yong'inga qarshi avtomatlashtirish.	
KMK 2.08.02-96	Jamoat binolari va inshootlari (qo'llash)	
	Biriktirilgan hujjatlar	
	Materiallar ro'yxati	

Loyiha O‘zbekiston Respublikasi hududida amaldagi me’yor va qoidalarga muvofiq yakunlandi.

Bosh muhandis:

Umumiy ma’lumotlar

ППСУ-8 yong'in signalizatsiyasini qabul qilish qurilmasidan taqdim etilgan. Jihozni poldan 1,5 m balandlikda devorga o'rning. Qurilma yorug'lik panelidan quvvat oladi va batareyadan zaxira quvvat oladi.
Loyiha 212-141 turdagi chegaradagi tutun datchiklari urnatilgan. 1,5 m balandlikda devorga o'rnatilgan IPR tipidagi qo'lda signallarni o'rnatishni nazarda tutadi. Tarmoq TRP sim 1x2x0.5 bilan amalga oshiriladi.
Loyiha markaziy yong'in haqida xabar berish imkoniyatini nazarda tutadi.
Yong'in xabarnomasi poldan 2.4 m balandlikda devorga o'rnatilgan ichki karnaylar tomonidan boshqariladi. prppm sim bilan qilingan ogohlantirish tarmog'i. Kuchaytirgich 220V tarmoqdan quvvatlanadi.

Shartli belgilar

- 

Yong'in o'chirish moslamasi ППСУ-8
- 

Karnay 10 vat
- 

Tarqatish qutisi KRT 4
- 

Qo'lda boshqarish detektori IPR
- 

DPD-1 tutun detektori
- 

Signalizatsiya qurulmasi
- 

Yig'uvchi quti KS-4
- 

Yong'in signalizatsiyasi tarmog'i
- 

Yong'indan xabar tarmog'i

										ПС
										Оҳангарон тумани “Ён-ариқ” МФЙдаги 17-сон мактабни реконструкция қилиш
Изм.	Кол.уч	Лист	№	Датум	Датум					
ГИП	Абдурашад	1	1	2024	01					24,0x12,0 м спорт зал
Н. контрол	Муртазов	1	1	2024	01					РП
Исполн	Суюнов Э.	1	1	2024	01					Общие данные
										“Ипак йули универсал лойиҳа” МЧЖ