

Asosiy to'planning ishchi rasmlari ro'yxati

№	Nomlamishi	ILOVA
1.	Umumiy ko'rsatmalar	
2.	Tashqi tarmoq rejasi V1	
3.	Tashqi tarmoq rejasi V1; K1	
4.	Bosim tarmog'i V1	
5.	Qudug sxemasi V1. Suv qudug'uning ulanish sxemasi V1	
6.	Oqova suv qudug'uning ulanish sxemasi K1	
7.	Birlashtiruvchi elementlarning spetsifikatsiyasi	

Ma'lumot va unga ilova qilingan hujjatlar ro'yxati

Belgilari	Nomlamishi	ILOVA
	Foydalanilgan hujjatlar:	
4.900-B ВЫП 1	Quvurlar va ularning ulanishi	
901-09-11.84	Suv quduqlari	
902-09-22.84	Oqava suv quduqlari	
	Qo'shilgan hujjatlar:	
NVK.SO	Jihozlar ko'rsatilgan hijjat	5 ta varoqda.

Suv ta`minotini tizimlarining asosiy ko'rsatkichlari

Tizimlar nomlanishi	Hisblangan sarf			Belgilari
	m³/sut.	m³/soat.	l/sek.	
Xo'jalik ichimlik suvi "B1	1,94	0,27	0,14	
Issiq suv ta'minoti "T3"				
Jami:	1,94	0,27	1,74	
Yong'inga qarshi suv ta'minoti			10	
Texnik oqava suv tarmog'i "K1	1,94	0,27	1,74	

Ishchi chizmalarda qabul qilingan texnik yechimlar atrof-muxit yong'indan ximoya qilish va boshqa amaldagi me`yor va qoidalar talablariga javob beradi va ishchi chizmalarda ko'rsatilgan choralar asosida ob`ektning odamlar xayoti va sog'ligi uchun xavfsiz ishlashini ta`minlaydi.


Loyixa bosh muxandisi: 

Umumiy ko'rsatmalar

- I. Dastlabki ma`lumotlar.
1. Taqdim etilgan muhandislik-geologik tadqiqotlar binolarning poydevori uchun asos bo'lib xizmat qiladi: tuproqlar - quyidagi fizik xususiyatlarga ega bo'lgan gurunt turi qumoq, cho kmidigan gurunt: A=0,85 bilan: g=1,89 t/m3; j=23°00; C=9kPa.
- Ma`lumotlar:
- 1.1 - Zilzilabardoshlik - 8 ball
- 2.1 - Yer osti suv satxi - 1.2-2.5m
- 3.1 - Tuproqning muzlash chuqurligi -0,68m
- 4.1 - Ulanish joydagi bosim 1atm
- 5.1 - Seysmik xususiyatlarga ega bo'lgan guruntning 3-toifasi
2. Suv ta`minoti texnik xususiyatlari
- №2850 dan "16" 04. 2026.
3. Oqova suv texnik xususiyatlari
- №2850 dan "16" 04. 2026.
4. Davlat nazorati texnik xususiyatlari
- № ___ dan "___" __.202__.
5. Loyixalashga topshiriq
- II. Binoni suv bilan ta`minlash mavjud suvta`minoti tarmog'idan ko'zda tutilgan.
- Ulanish nuqtasidagi erkin bosim 1atm.
- Chuqurlik 1.5m. Loyixalashtirilgan suv ta`minoti tarmog'i polietilen, temir quvurlardan yo'lga binoga suv yetkazib berishning uzunlamasina profiliga muvofik chuqurlikda yotqizilgan, binoga kirishda kerakli bosim 10m.
- Issiq suv ta`minoti maxalliy qurilishi rejalashtirilgan.
- III. Yong'in o'chirish. Tashqi yong'inga qarshi 1ta yog'in krani (пожарный гидрант) ta`minlanadi.
- VI. Suv oqova. Chiqindi suvlari loyixaviy 2ta 3m³ va 6m³ ququd uchun beriladi. Binodan 5m masofada joylashtirilsin, loyixalashtirilgan tarmoq polietilen quvurlardan uzunlamasina profil bo'yicha chuqurlikda yotqiziladi. Suv va oqava suv quvurlar oraliq masofasi 1.5m
- Rejalashtirilgan tarmoq uzunlanmasiga profilga muvofiq chuqurlikda polietilen quvurlardan yotqizilgan.
- Yashirin ish dalolatnomalarini tuzish zarur bo'lgan ish turlarining ro'yxati:
- quvur liniyalari uchun bazani tayyorlash;
 - quduqlar qurilmalari va quvurlarni quduq devorlari orqali o'tish joylarini muxrlash;
 - quvurlarni muxr bilan to'ldirish;
 - quvurlarni mustaxkamligi, zichligi uchun gidravlik sinovdan o'tkazish;
 - maishiy ichimlik suvi ta'minoti quvurlarini yuvish va dezinfektsiya qilish.

				Shifr:	NVK
Lavozim	Ism va familiya	Imzo	Sana		
L.B.M	A.Yuldashev			Bosh reja	Turi IL Varoq NVK-1 Varoqlar NVK-7
Bajardi	A.Ro'ziboyev				
				Umumiy ma'lumotlar	 PERFECT ARCHITECTURE

Tashqi tarmoq rejasi
V1; K1



Belgilar va tasvirlar

- B — B — -Mavjud suv ta'minoti
— B1 — -Yangi suv ta'minoti tarmog'i
— K1 — -Yangi oqova suv ta'minoti tarmog'i

Turar-joi va jamoat binolari va inshootlari ro'yxati

№ T/6	Andozavi loyihalarning nomlanishi	Qavatlar soni	Binolar soni	Maydon (m2)				Qurilish hajmi (m3)	
				Qurilish		Umumiy			
				1 bino	Jami	1 bino	Jami	1 bino	Jami
1	Asosiy bino	1	1	192,27					
2	Yordamchi bino garaj bilan	1	1	325,13					
3	Yordamchi bino	1	1	130,9					
4	Yordamchi bino	1	1	98,0					
5	Garaj	-	1						
6	Metall bostirma	-	28,6						
7	Yoqilg'i sesterna		19,3						
8	Shlakoblokli devor h-2.0		13,3m						
9	Avtomat darvoza		5,7m						
10	Qo'rg'on devor g'ishli(mavjud)		22,0m						
11	Issqlik nasosi va qazonxona		12,0m ²						
12	Loyihaviy TP	-	1						
13	Dizel Generator navesi bilan	-	1						
Jami:				746,3					


Xudud balansi

	Homi	Maydoni	
		B ga	B %
1	Yer maydoni shundan:	2,20	100%
	a) Qurilish maydoni	0,75	34,1
	b) Ko'kalamzorlashtirish maydoni	0,14	6,4
	в) Yo'lak maydonlari.	1,31	59,5


Shifr:				NVK		
				Respublika Tez tibbiy yordam markazi Toshkent viloyati filiali Bekobod tumani stansiyasini binolarini mukammal tamirlash uchun loyihasi		
Lavozim	Ism va familiya	Imzo	Sana	Bosh reja	Turi	Varoq
L.B.M	A.Yuldashev				IL	NVK-3
Bajardi	A.Ro'ziboyev					NVK-7
Tashqi tarmoq rejasi V1; K1				PERFECT ARCHITECTURE		

Bosim tarmog'i V1



План В1-1



План В1-3



План В1-2



				Shifr: NVK				
				Respublika Tez tibbiy yordam markazi Toshkent viloyati filiali Bekobod tumani stansiyasini binolarini mukammal tamirlash uchun loyihasi				
Lavozim	Ism va familiya	Imzo	Sana					
L.B.M	A.Yuldashev			Bosh reja		Turi	Varoq	Varoqlar
						IL	NVK-4	NVK-7
Bajardi	A.Ro'ziboyev			Bosim tarmog'i V1		 PERFECT ARCHITECTURE		


Kelishilgan

Asl.xujjat №	Imzo va sana	Asl № o'rninga
--------------	--------------	----------------




Asl № 0'rniga

Asl № 0'rniga

Qudug' sxemasi
V1.






Suv qudug'uning ulanish sxemasi V1







				Shifr:	NVK
				Respublika Tez tibbiy yordam markazi Toshkent viloyati filiyali Bekobod tumani stansiyasini binolarini mukammal tamirlash uchun loyihasi	
Lavozim	Ism va familiya	Imzo	Sana	Bosh reja	Turi IL
L.B.M	A.Yuldashev				Varoq NVK-5
Bajardi	A.Ro'ziboyev			Qudug' sxemasi V1. Suv qudug'uning ulanish sxemasi V1	Varoqlar NVK-7

Oqova suv qudug'uning
ulanish sxemasi K1



				Shifr:			
				Respublika Tez tibbiy yordam markazi Toshkent viloyati filiyali Bekobod tumani stansiyasini binolarini mukammal tamirlash uchun loyihasi			
Lavozim	Ism va familiya	Imzo	Sana	Bosh reja	Turi	Varoq	Varoqlar
L.B.M	A.Yuldashev				IL	NVK-5	NVK-7
Bajardi	A.Ro'ziboyev			Oqova suv qudug'uning ulanish sxemasi K1			

Birlashtiruvchi elementlarning
spetsifikatsiyasi



Спецификация соединительных элементов

Поз. дет.	Наименование	Количество	Масса 1дет. кг	Масса изделия кг
	MC1			
1	-80x8 l=158	2	0.8	1.6
2	-80x8 l=100	1	0.5	
	MC2			
1	-80x8 l=158	1	0.8	
2	-80x8 l=180	1	0.9	

				Shifr:			
				Respublika Tez tibbiy yordam markazi Toshkent viloyati filyali Bekobod tumani stansiyasini binolarini mukammal tamirlash uchun loyihasi			
Lavozim	Ism va familiya	Imzo	Sana	Bosh reja	Turi	Varoq	Varoqlar
L.B.M	A.Yuldashev				IL	NVK-6	NVK-7
Bajardi	A.Ro'ziboyev						
				Birlashtiruvchi elementlarning spetsifikatsiyasi			

Kerismigan			
Asl № o'rniga	Imzo va sana	Asl xujjat №	

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Инв. N подл.

Подпись и дата

Взам. инв. N

Vaziyati	Nomi va texnikaviy tavsifi	Xujjat, Surov varagining xili, tamgasi, belgisi.	XAsbobuskunaning, buyumning, materialining kodi	Tayyorlovchi-zavodi	O'lchov birlig	miqdori	Birligi og'irligi kg	Izoxlar
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Спецификация материалов							
	Земляный работы «В1»							
	Трубы полиэтиленовые водопроводная Ø20x2,0	18599-2001			мм	23		
	То же Ø25x2,3	-//-			мм	76		
	То же Ø75x4,5	-//-			мм	90		
	Трубы ст. оцинкованные Ø20x2,0	10704-2001			мм	18		
	Задвижки чугунные Ø80	30ч476р			шт	1		
	Вентиль стальной Ø25				шт	1		
	То же Ø20				шт	3		
	Фланец стальной Ø80	12821-80			шт	2		
	То же Ø25	-//-			шт	2		
	То же Ø20	-//-			шт	6		
	Спускной кран Ø25				шт	5		
	Поливочный кран Ø20				шт	1		
	Пожарный гидрант ПГ-3000, h=780 мм.				шт	1		
	Колодец водопровод Ø1500	901-09.11.84			шт	4		
	Люк чугунный Ø700 «Т»	3436-91			шт	4		
	Кольца КС15-9 / КС15-6				шт	4/4		
	Днище КСД-15				шт	4		
	Горловина КСП-15				шт	4		
	Счётчик Ø25				шт	1		
	Песок,				м³	0,61		
	Асбесто-цементный раствор,				м³	0,06		

				Shifr:				
				Respublika Tez tibbiy yordam markazi Toshkent viloyati filyali Bekobod tumani stansiyasini binolarini mukammal tamirlash uchun loyihasi				
Lavozim	Ism va familiya	Imzo	Sana					
L.B.M	A.Yuldashev			Bosh reja		Turi	Varoq	Varoqlar
						IL	NVK-2	NVK-7
Bajardi	A.Ro'ziboyev			Uskunalar va materiallarning texnik xususiyatlari				

