

138204 / 603905 - СОҢЛИ МУРОЖАТ МАХАЛЛИЙ ЭКСПЕРТ ХУЛОСАСИГА ЖАВОБ**Объект номи:** Бўка тумани прокуратура биносини реконструкция қилиш**Bosh ekspert:** KASIMOV SHERZOD TURGUNBAYEVICH**Ekspert:** XAMDAMOV UMID AMINBAYEVICH

№	Изоҳ ва таклифлар	Жавоблар
Бўлим: Электр таъминоти		
1.	Предоставить тех. условие для подключения объекта к сети. в соответствии с ПП-4422 от 23.08.2019г. (на общую проектируемую мощность объекта)	1, Кабул килинди тех шарт юкланди.
2	Предоставить проекты НЭС и внутриплощадочной сети.	2. Кабул килинди НЭС чизмалари юкланди
3	Предоставить проект ФЭС	3. Кабул килинди ФЭС чизмалари юкланди
4	В Общих указаниях и в проектах указаны разные мощности.	4 Кабул килинди умумий малумотлар варогидаги куватлар тугирланди
5	При выборе сечения кабелей необходимо учитывать проверку их по длительному протеканию тока нагрузки и необходимо соблюдать требование правил ПУЭ глава1.3.	5 Кабул килинди кабеллар ПУЭ асосида танланди
6	При выборе Коммутирующих устройств учитывать нагрузки в перспективе и запас в 10-25% по правилам ПУЭ.	6 Кабул килинди кабеллар 25% захира билан танланди
7	При проектирование соблюдать правила ПУЭ и нормы ШНК, действующего в республики Узбекистан.	7 Кабул килинди

Исполнитель:



Suyunov Z.