

Инв. N подл.

Подпись и дата

Взам. инв. N

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Отопления							
	Радиаторы биметаллический							
	Поверхность нагрева одной секции F = 0,175 кВт				сек.	149	26075кВт	
	В том числе:							
1	Биметаллический радиатор RIFAR Alp 500 – 4 сек	4		LIDER	шт	1		
4	Биметаллический радиатор RIFAR Alp 500 – 8 сек	8		LIDER	шт	1		
5	Биметаллический радиатор RIFAR Alp 500 – 10 сек	10		LIDER	шт	3		
6	Биметаллический радиатор RIFAR Alp 500 – 11 сек	11		LIDER	шт	3		
9	Кран инженера Маевского				шт.	8		
10	Клапан с термостатической головкой угловой для радиатора	VT.047.N.04			шт.	8		
11	Клапан настроечный угловой для радиаторов	VT.019.NR.04			шт.	8		
12	Пробка				шт.	8		
13	Кронштейн				шт.	16		
14	Муфта комбинированная 20х1/2 с наружной резьбой				шт.	16		
15	Труба полипропиленовая PN20 ø20х3,4	PPR			м	10		
16	Труба полипропиленовая PN20 ø25х4,2	PPR			м	8		
19	Клипс ø20				шт.	25		
20	Клипс ø25				шт.	20		
21	Угольник 90° из ПП, 20				шт.	16		
22	Угольник 90° из ПП, 25				шт.	5		

						2026г.				ОВ.	
Изм.	Кол.уч.	Лист	Нодок.	Подпись	Дата						
ГИП								Стадия	Лист	Листов	
ГАП								РП	1	2	
Разработал						Спецификация изделий и материалов		D-INEX +998 55 500 55 25			
Норм. контр.											

Спецификация изделий и материалов



Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Вентиляция							
	Оборудование							
	B1,B2- Канальный вентилятор Nэ=0,31кВт 220В L=1100м³/ч				компл.	2		
	B3,B4 Канальный вентилятор Nэ=0,067кВт 220В L=800м³/ч				компл.	1		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 150х100	ГОСТ 14918-2020			м/м²	6/3		δ=0,5
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 150х150	ГОСТ 14918-2020			м/м²	3/1.8		δ=0,5
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 200х150	ГОСТ 14918-2020			м/м²	11/7.7		δ=0,7
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 300х150	ГОСТ 14918-2020			м/м²	10.5/9.5		δ=0,7
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 350х200	ГОСТ 14918-2020			м/м²	6.7/7.4		δ=0,7
	Диффузор четырехсторонний вытяжной 300х300	ДВ 300х300			шт.	5		
	Диффузор четырехсторонний приточный 300х300	ДП 300х300			шт.	5		
	Врезка прямоугольная 90х150-150х150				шт.	5		
	Врезка прямоугольная 100х150-150х150				шт.	5		
	Заглушка прямоугольная 150х150				шт.	10		
	Заглушка прямоугольная 200х150				шт.	4		
	Отвод прямоугольного воздуховода 90° 150х300				шт.	2		
	Отвод прямоугольного воздуховода 90° 200х350				шт.	2		
	Отвод прямоугольного воздуховода 90° 350х200				шт.	2		
	Переход прямоугольного сечения 300х150-200х150				шт.	4		
	Переход прямоугольного сечения 350х200-300х150				шт.	2		
	Переход прямоугольного сечения 400х200-300х150				шт.	4		
	Переход прямоугольного сечения 400х200-350х200				шт.	4		
	Тройник прямоугольного воздуховода 200х150-150х90				шт.	2		
	Тройник прямоугольного воздуховода 200х150-150х100				шт.	2		
	Тройник прямоугольного воздуховода 300х150-150х90				шт.	2		
	Тройник прямоугольного воздуховода 300х150-150х100				шт.	2		
	Тройник прямоугольного воздуховода 350х200-150х90				шт.	1		
	Тройник прямоугольного воздуховода 350х200-150х100				шт.	1		
	Фланец прямоугольного сечения		ГОСТ 14918-80	ООО «Фабрика Вентиляции ГалВент»	Шт	4		
	Шумоглушитель ГТП 250х250				шт.	1		
						ОВ.СО		Лист