

O'ZBEKISTON
RESPUBLIKASI
"SURXON PROEKT SERVIS" MCHJ
Сурхандарё вилояти Термиз шаҳар
Т.Сайдалиева 24 уй
Tel: (+99890) 569-37-64.

РЕСПУБЛИКА
УЗБЕКИСТАН
"СУРХОН ПРОЕКТ
СЕРВИС" МСНЖ
Сурхандарё вилояти Термиз шаҳар
Т.Сайдалиева 24 уй
Tel: (+99890) 569-37-64.

24.07.2026 у.

“Shaharsozlik hujjatlari
ekspertizasi” DUK
Surxandaryo viloyat filiali
boshlig'i _____ ga

Қўмқўрғон тумани «Янги қишлоқ» МФЙдаги 14-сон мактабни реконструкция қилиш (330 ўринли қўшимча бино қуриш)

Bosh ekspert; SOATMURODOV BOXODIR ALLAMURODOVICH
Ekspert: MADJITOV ULUGBEK ABDUVOSI O'G'LI

№	Изоҳлар	Жавоблар
1	. 1. Пандус ҳар бир кириш қисмида 8% ўқлон билан, 2 томонлама поручентли ва поручень пандусдан 30см олдинга чиқиб туриши керак. 2. Қаватлараро зинада девор томонга қўшимча поручень агар бино икки ва ундан юқори қават бўлганда фойдаланилади. 3. Эшиклар – бўсағасиз ва эни камида 1.0 метр бўлиши керак, эшиклар атрофида кўриш қобиляти паст бўлган шахслар учун эшиклар атрофида контраст сариқ лента. 4. Ички(агар сув таъминоти мавжуд бўлганда) ёки ташқи хожатхонада НБШ алоҳида кабина ва кабина махсус порученьлар билан жихозланиши шарт, хожатхона ташқи ўрали бўлганда махсус ўтириш учун мослама (стульчик) билан жихозлансин. 5. Бош режада автостоянқада умумий машиналар сонидан 10% НБШ учун тураргоҳ ташкиллаштирилганлиги бўлиши керак. 6. Кўзи ожизлар учун йўналтирувчи тактил қоплама 7. Кўзи ожизлар учун огоҳлантирувчи тактил қоплама 8. Ногиронлиги бўлган шахслар учун кўтариш мосламаси ёки лифт ўрнатилиши керак агар бино икки ва ундан юқори қават бўлганда фойдаланилади. 9. Ногиронлиги бўлган шахслар учун йўл белгиси 10. Ёнғин пайитида ҳаракат йўналишини кўрсатувчи белги 11. Ходимларни чақиритиш тугмаси 12.Лойиҳалаш топшириғида.умумий тушунтиш хатида,ПОС (Пояснителний	Қабул қилинди ва барача этирозлар тўғирланди

	записка) алоҳида бўлим қилиб ёзилиши ва кўрсатилиши шарт. 13.ПҚ-266-сонли қарор ижроси таъминлансин ҳамда ШНҚ 2.07.02-24 лойиҳалаш топшириғида ҳам кўрсатиб ўтилиши керак ва амалга оширилиши шарт. 14.Қайта ишлаб чиқилсин ва НБШ бўлими алоҳида бўлим қилиб кўрсатилсин ҳамда АС қисми билан бир хил бўлиши керак размерларига эътибор берилсин. Sahifa 1/2 15.Смета бўлимида нбш бўлими обёмлари алоҳида ҳисобланиб умумий сводга қўшиб ҳисоблансин.	
--	--	--



Бажарувчи:
24.07.2026

Саломов.И