



“ 10 ” 01 2026 y.

№ 01-724

Denov sh.

Denov tuman hokimi
o'rinbosari: I.Menglievga

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 27-dekabrdagi “2026-2028-yillarda O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-393-son qarori 20-ilovasi ijrosini taminlash maqsadida 2027 yil Investitsiya dasturiga kiritilishi rejalashtirilgan ilovadagi obektlarning loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun

TEXNIK XULOSA

1. “Zartepa” mahallasida joylashgan 49 maktab uchun ulanish nuqtasi qilib Denov shahar elektr korxonasi tasarrufidagi 220/35/6 kVli PS “Denov” F-9 6- kVli elektr tarmog'i dan ulansin;

2. Quvvat markazidan transformator punkti o'rnatilsin.

2.1 transformator punkti quvvati loyiha asosida o'rnatilsin.

2.3 Qurilish ishlari vaqtida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 26 dekabrdagi 1050-sonli qarori bilan tasdiqlangan “Elektr tarmog'i xo'jaligi ob'ektlarini muxofaza qilish qoidalari” ning 3-bob 14-bandiga muvofiq:

Elektr tarmog'i xo'jaligi ob'ektlarining muhofaza zonalari quyidagicha o'rnatiladi:

- 6-10 kilovolt kuchlanishli liniyalar uchun - 10 metr (aholi punktlari chegaralarida joylashgan izolyasiyalangan simli liniyalar uchun 5 metr);

3. Elektr energiyasi bilan ta'minlash uchun bajarilgan sxema, “Elektr energiyasi” GOST-13109-97 talablariga mos ravishda bo'lishi talab etiladi;

5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2015-yil 05-iyundagi №2343-sonli qaroriga asosan elektr energiyasini tejaydigan svetodiod lampalar va priborlar o'rnatilishi talab etiladi;

6. Qurilish ishlari vaqtida quvvat markazida yetarli quvvatda 10/0,4 kVli transformator punkti o'rnatilsin. TPning turi va quvvati loyiha asosida aniqlansin. Elektr ta'minoti mustahkamligini ta'minlash maqsadida iste'mol quvvatiga mos keladigan 0,4 kVli DES o'rnatilishi tavsiya etiladi.

7. Loyixalash, qurilish montaj ishlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 31 martdagi 256-sonli qarori asosida amalga oshirilsin;

8. Qurilish ishlari boshlanishidan oldin Davlat xizmatlari markaziga murojaat qilinib, elektr energiyasi tarmog'iga ulanib, faoliyat olib borish uchun **TEXNIK SHART** olinishi talab etiladi.