

SHNQ 1.03.03-23 (4-ilova)					
BINO (INSHOOT) ENRGETIK PASPORTI					
Umumiy ma'lumotlar					
To'ldirish sanasi (sana, oy, yil)			03.07.2025		
Bino nomi			Jamoat binosi		
Bino adresi			Surxondaryo viloyati Qumqo'ng'on tumani "Yangi hayot" mahallasida 120 o'rinli maktabgacha ta'lim muasasasi qurilish.		
Loyiha ishlab chiquvchisi			""MUZRABOD SAFARGUL ELBEGI" MCHJ		
Qurilish yili (oxirgi rekonstruksiya yili)			2025-yil		
Назначение здания, серия					
Binoning funksional vazifasi va tipi					
1	Vazifasi		Jamoat binosi		
2	Binoda joylanishi		37.502847, 67.352146		
3	Tipi (konstruktiv tizimi, bino qavatlarining soni)		2		
Umumiy ko'rsatkichlar					
	Ko'rsatkich	Ishorasi va o'lchov birligi	Ko'rsatkichlar qiymati		
			Me'yoriy	Xisobiy (loyhaviy)	Haqiqiy
4	Binoning umumiy yuzasi	Al, m2		819.4	
5	Isitiladigan yuza	Ah, m2		695.99	
6	Isitiladigan hajim	Vh, m3		2087.97	
7	Quyidagi tomonlarga qaratilgan fasadning o'ynavandligi ko'effitsienti.				
	SH(SHS)	f		-	
	SH(JSH)			-	
	J(JG)			-	
	G'(SHG')			-	
8	Issiklikdan himoya qilish me'yoriy darajasi	II			
9	Yilning sovuq mavsumida ichki havoning harorati	ta °C		20	
10	Yilning sovuq mavsumida ichki havoning harorati (sunli iqlim yaratishda)	ta °C		20	
11	Bino shamollatlashining karralligi	n, c -1		1	
Energetik ko'rsatkichlar					
12	Isitish uchun sarflanadigan issiqlik sarfi	Qo, W		6940	
13	Ventilyatsiya oqimida havo isitgichini issiqlik bilan taminlashda issiqlik sarfi	Qo, W		2890	
14	Isitish va ventilyatsiya uchun issiqlikning umumiy sarfi	Qov, W		14400	
15	Suniy iqlim hosil qilish uchun sovuqlik sarfi	Qk, W		7530	
16	Isitish va ventilyatsiya uchun issiqlikning solishtirma sarfi (bino umumiy yuzasining 1 m² uchun)	qob, W/m²		99.7	
17	Suniy iqlim hosil qilish uchun sovuqlikning solishtirma sarfi (bino umumiy yuzasining 1 m² uchun)	qk, W/m²		8.5	
18	Binoda ichki me'yoriy parametrlarni saqlash uchun zarur bo'lgan energyaning shartli solishtirma sarfi	q3, W/m²		8.5009	
19	Suniy yoritish elektor qabul qiluvchining belgilangan umumiy quvvati	Ny.o kW		-	
20	Isitish tizimi, ventilyatsiya va suniy iqlimni yaratish uchun elektr qabul qiluvchilarning belgilangan umumiy quvvati	Ny kW		13.0	
21	Isitish tizimi, ventilyatsiya va suniy iqlimni yaratish uchun elektr qabul qiluvchilarning umumiy xisobiy yuklamasi	Nnom kW		-	
Ekspluatatsion ko'rsatkichlar					
22	Isitish mavsumida binoni isitishi uchun sarflanadigan issiqlik miqdori sarfi	Qh, MJ		14789	
23	Yilning issiqlik mavsumida suniy iqlimni hosil qilish uchun sovuqlik miqdori sarfi	Qk, MJ		96367	
24	Yilning issiq mavsumida suniy iqlimni xosil qilish uchun sarflanadigan elektr energiyasi sarfi	Wk MW- soat		48	
25	Yil bo'yicha elektr energyaning umumiy sarfi	Wumumiy MW- soat		46.8	
Xulosa					
26	Binoning talab etiladigan issiqlik ximoyaga sarfi				
27	Energiya samaradorlik sinfi			B	
Pasport to'ldirildi					
28	Tashkilot	""MUZRABOD SAFARGUL ELBEGI" MCHJ			
29	Yuridik manzili va telefon (aloqa)				
30	Masul bajaruvchi shaxs	Rasulov A.			