

Распределительный Пункт Тип Ру,КВт Рр,КВт Ip,А	Номер Группы	Аппарат Отходящей Линии Тип Iном,А Iрасц,А	Маркировка И Сечение Проводника (Кв.Мм) Способ Прокладки	Расстояние (м)	Пусковой Аппарат Тип Iном.,А Iрасц.,А Ин.Э.,А	Маркировка И Сечение Проводника (Кв.Мм) Способ Прокладки	Токоприемник				
							Условное Обозначение	Номер по плану	Рном КВт	Iном А	Наименование
ЩО (Наруж) ПР8503С-1001-21 Ру=2,32 КВт Рр=2,32 КВт Ip=3,92 А Kс=0,9 Cosα=0,9 От ЩС НПН-60/30 ВА303-35М1 -25 АВВГ-5*6кв.мм L=30,0м	1	ВА103-ЗДЭК С Ip=16	АВВГ-5*6 кв.мм,скоб.	300,00	КМ1,ПМЛ122002 Ин.э.=3.2А	АВВГ-3*6+1*4 кв.мм,скоб.		Гр.1	1,2	2.03	Наружное освещение
	2	ВА103-ЗДЭК С Ip=16	АВВГ-5*6 кв.мм,скоб.	280,00	КМ1,ПМЛ122002 Ин.э.=3.2А	АВВГ-3*6+1*4 кв.мм,скоб.		Гр.2	1,12	1.89	Наружное освещение
	3										
	4										
	5										
	6										