

Инв. N подл.

Подпись и дата

Взам. инв. N

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудованияи материалов Завод изготовитель(для импортного оборудования-страна фирма)	Тип,марка оборудования обозначение доку- мента и номер опросного листа	Наименование	Код	Код завода изготовителя	Код оборудования, материалов	Цена единицы оборудования	Количество	Масса единицы оборудо- вания,кг
1	Кабель сеч. 2*1 кв.мм.	ПГНУП	м					2840	
2	Кабель сеч. 3*6+1*4 кв.мм.	АВВГ	м					4800	
3	Кабель сеч. 3*16+1*10 кв.мм.	АВВГ	м					3000	
4	Кабель сеч. 3*25+1*16 кв.мм.	АВВГ	м					130	
5	Наконечник кабельный медный	185-16-21-М-УХЛ3	шт					68	
10	Асбоцементная труба ,d=100мм,L=3,0м		шт					6	
11	Счетчик активной энергии	ТЕ-73	шт					3	
12	Опора металлическая кабельная на два светильник h=11,0 (лист ЭС-_)		шт					368	
13	Светильник наружного освещения	РТУ06-80-004	шт					1060	
14	Лампа светодиодная 220В,150Вт	Navigator	шт					460	
15	Лампа светодиодная солнич,400Вт		шт					296	
16	Кабель сеч. 3*2,5кв.мм	ВВГнг	м					--	
17	Щит распределительный с металлическим корпусом с замком типа ПР размером 600х600х160мм: В комплекте:на вводе автоматический выключатель на ток 160А-1шт на отходящих линиях автоматический выключатель типа ВА63-1Р: Iрасц.=63А - _ шт ВА63-3Р: Iрасц.=63А - 4 шт DIN рейка-4шт Нулевая шина -1шт Шина соединительная - 4 шт Сальники -2шт Номинальное рабочее напряжение - 660 В Степень защиты - IP21 Щит	ПР8503С-1001-21	шт					4	
18	Магнитный пускатель с тепловыми реле In=3.2 А, 380В,	ПМЛ 122002В	шт					12	
19									
20									

Лист	Наименование	Примечание	
1	Длина траншеи	7800	м
2	Объём удаляемой земли с обратной засыпкой	70.7	м3
3	Песок	33.40	м3
4	Труба полеэтилин	7800	м

				2026г				ЭС.СО.	
				Сада, Кашгар, Уйгурия, труд, независимость, поддержка Алтынкульского района международные автомагистрали а-373 и D-105, проходящие по территории кварталов					
должность	ФАМИЛИЯ	ПОДПИСЬ	ДАТА	Установка систем уличного освещения на проезжей части					
Директор				Наружное электроснабжение		СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ	
ГИП	А.Алимов					РП	5	5	
ГАП									
ИСПОЛ.	М.Сотволдиев			Спецификация материалов и оборудования		Андижон СЛ			