



«КЕЛИШИЛДИ»
Хоразм вилояти Янгиариқ туман
Ободонлаштириш бошқармаси
1-ўринбосари



Янгиариқ тумани "Хўжалар" маҳалласи Дарғалар
кўчаси ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш - 1,145 км
НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

2026 й. Сентабр ойидаги ҳолати

Қисм чегараси ПК+	Узулиги (м)	Йўл қопламаси мавжуд ҳолати	Йўл камчиликларини тузатишда қилинадиган ишлар	Ўлчов бирлиги	Миқдори
1	2	3	4	5	6
Дарғалар кўчаси					
0+00 11+45	1145	Мавжуд йўл тупроқ кўтармаси эни 6м ни ташкил қилади, эски тош-қум аралашмаси (ЩПС) коплама емирилиб бузилган, лой коплаган, юзаси нотекис. Йўл нишабликлари норма талабларига жавоб бермайди.	Йўл пойи юзасини механизмлар ёрдамида текислаш (қорита очиш). (1145x4,5) ПК0+00-11+45;	м2	5153
			Тошдан Н=11 см қалинликда асос қуриш. ГОСТ 8267 Марка 800 (1145x4,5) ПК0+00-11+45;	м2	5153
			Битум сепиш 0,5т/1000м2 (ГОСТ 33133)	тн	2,58
			Янги иссиқ майда донали Тип Б Марка II зич асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда коплама қуриш. (ГОСТ 9128). (1145x4,5) ПК0+00-11+45;	м2	5153
			Йўл ёқасини Н=5 см қалинликда тош-қум аралашмаси билан мустаҳкамлаш. (ГОСТ 25607) (1145x2x0,5) ПК0+00-11+45;	м2	1145

Материал таниш масофаси:

Тош	к-р. Жумуртоу - Объект	км	100
Асфальтобетон	АБЗ	км	34
Тош-қум аралашмаси	к-р. Қазгансой - Объект	км	92

“Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДМ техник назоратчи:

“Ободонлаштириш бошқармаси” вакили:

Лойиха ташкилоти “Ипак йули лойиха” МЧЖ вакили:

Хўжалар “МФЙ” раиси:

Хўжалар “МФЙ” Ташаббускори:

