

Bosh ekspertning “Surxondaryo viloyati Denov tumani Tibbiyot birlashmasiga qarashli ko'p tarmoqli markaziy poliklinika binosini qurish (500qatnovli)”_ob’ektiga berilgan taklif va tavsiyalariga Javob xati		
№№ t/r	Taklif va tavsiyalar	Taklif va tavsiyalarga Javoblar
Bo'lim: AR		
1	Умумий маълумотлар вароғида энергия тежамкорлик ва ёнғин хавфсизлиги чора-тадбирлари тўғрисида маълумотлар расмийлаштирилсин.	Қабул килинди. Лойихага мос ҳолда расмийлаштирилди
2	Эшик ва дераза спецификациясида Акфа модели олиб ташлансин.ПВХ ёки алюмин эканлиги кўрсатилса етарли	Қабул килинди. Бажарилди.
3	Эшик ва дераза ўлчамлари масштабга кўра катталаштирилсин	Қабул килинди. Бажарилди.
4	Барча қаватларда пол қалинлиги 80мм га мослаштирилсин	Қабул килинди. Бажарилди.
5	Релин поллар таркибидаги наливной пол қалинлиги 3 мм қабул қилинсин	Қабул килинди. Бажарилди.
6	Томда карниз қисми нимадан обшивка қилинган,аниклик киритилсин ва иш хажми жадвали кўрсатилсин	Қабул килинди. Бажарилди. Ечимлар кўрсатилди.
7	Рентген ва МРТ хоналарининг полига барит қўшилган стяжка берилсин, потолокга ёғли бўёқ ичига барит қўшилган ҳолда пардозлаш ишлари бажарилсин. 2-қаватда Рентген ва МРТ хоналарининг устида жойлашган хоналар полидаги стяжкага ҳам барит қўшилган ҳолда бажарилсин	Қабул килинди. Қайта ишлаб чиқилди.
8	Рентген ва МРТ хоналарининг пулт бошқарув хонасидаги эшиклар ҳам нур ўтказмайдиган кўрғошинли эшиклар қабул қилинсин	Қабул килинди. Пол ва потолокларга барит қўшилган ҳолда бажарилди.
9	Рентген ва МРТ хоналарининг деразаларига ёруғлик тушмаслиги учун зашита берилсин	Қабул килинди. Бажарилди.
10	Потолокга қалинлиги 3 мм бўлган гипсдан текисловчи катлам берилсин, устидан сувли ёки ёғли бўёқ ёрдамида пардозлаш ишлари бажарилсин	Қабул килинди. Бажарилди.
11	Потолокга қалинлиги 3 мм бўлган гипсдан текисловчи катлам берилсин,устидан сувли ёки ёғли бўёқ ёрдамида пардозлаш ишлари бажарилсин	Қабул килинди. Бажарилди.

12	Ташқи деворга қалинлиги 80мм бўлган базалт утеплител ҳисоби нотўғри. Теплотехник ҳисоб газаблок девор учун ҳисоблансин. Ҳисоб натижаларига кўра базалт утеплител қалинлиги қабул қилинсин	Қабул килинди. Теплотехник ҳисоб-китоблар қайта бажрилди. 50мм-лик базалт утеплител ҳисобга олинди
----	---	--



Главный инженер проекта:

К.Хужакулов.