

**O'ZBEKISTON
RESPUBLIKASI
«MUKAMMAL
MUXANDIS LOYIHA»
MCHJ**

Surxondaryo viloyat Termiz shahar
Alisher Navoiy ko'chasi
Tel: (+99894) 263-00-64.
(+99899) 663-00-64

**РЕСПУБЛИКА
УЗБЕКИСТАН
ООО «МУКАММАЛ
МУХАНДИС ЛОЙИХА»**

Сурхондарё вилояти Термиз
шаҳар
Алишер Навоий кучаси
Tel: (+99894) 263-00-64.
(+99899) 663-00-64

05.08.2026 й.

**“Шаҳарсозлик ҳужжатлари
экспертизаси” ДУК**

**Сурхондарё вилоят филиали
бошлиғи _____ га**

**Объект номи: Сурхондарё вилояти Денов туманидаги 2-сон вилоят рухий асаб
касалликлар шифохонасини реконструкция қилиш (қабул бўлими, лаборатория,
маъмурий ички дорихона биноларини қуриш, шифохона ҳудудини ўраш ва
ободонлаштириш)**

**Бош эксперт: Катаев Абдукарим Хидирович
Эксперт: Катаев Абдукарим Хидирович**

№	Лойиҳа буйича эътироз ва таклифлар	Жавоблар
Замечания и предложения экспертизы: По разделу Энергия самарадорлиги		
1	Дераза ромлари, ташқи эшик ва витражлар 3 ойна каватли олинсин.	Қабул қилинди. Лойиҳадаги камчиликлар бартараф қилинди.
2	Насос прямок смета ва чизма иш хажмлари мос келмайди	Қабул қилинди. Чизма билан иш хажмлари мослаштирилди.
3	Плиталар сметада 9 баллга олинсин	Қабул қилинди. Лойиҳадаги камчиликлар бартараф қилинди.

«MUKAMMAL MUXANDIS LOYIHA» MCHJ

Специалист:



Э.Жалилов.