



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI HUZURIDAGI QURILISH VA UY-JOY KOMMUNAL XO'JALIGI SOHASIDA
HUDUDY NAZORAT QILISH INSPEKSIYASI "QURILISH SINOV LABORATORIYALARI VA BINO-INSHOOTLARNI TEXNIK KO'RIK DAN
O'TKAZISH FAOLIYATINI MUVOFIQLASHTIRISH BO'LIMI"

Surxondaryo viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasi
"Qurilish sinov laboratoriyasi va bino inshootlarning texnik holatini o'rganish bo'limi".

"TASDIQLAYMAN"

Surxondaryo viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi
sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasi boshlig'i

Sh.Normo'minov

2026 yil

Denov tumani "Dunyotepa" MFYdagi 25-sonli maktabni rekonstruksiya
qilish obyekt binosini instrumental o'rganib yakuni bo'yicha

TEXNIK XULOSA № 7 /TX



Termiz - 2026 yil

Surxondaryo viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasi.			TEXNIK XULOSA Denov tumani "Dunyotepa" MFYdagi 25-sonli maktabni rekonstruksiya qilish obyekt binosini instrumental o'rganib yakuni bo'yicha	Varaq	Varaqlar
Pajardi	A.Tulaganov			1	17
Bajardi	M.Xudoyberdiyev				



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI HUZURIDAGI QURILISH VA UY-JOY KOMMUNAL XO'JALIGI SOHASIDA
HUDUDY NAZORAT QILISH INSPEKSIYASI "QURILISH SINOV LABORATORIYALARI VA BINO-INSHOOTLARNI TEXNIK KO'RIK DAN
O'TKAZISH FAOLIYATINI MUVOFIQLASHTIRISH BO'LIMI"

Surxondaryo viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasi
"Qurilish sinov laboratoriyasi va bino inshootlarning texnik holatini o'rganish bo'limi".

1. Umumiy ma'lumotlar

O'rganish uchun asos: O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 27-dekabrdagi
"2026-2028 yillarda O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy va ishlab chiqarish
infratuzilmasini rivojlantirish chora-tadbirlari" to'g'risidagi PQ-393-son qaror 20-
ilovasi asosan.

O'rganish o'tkazilgan sanasi: 14.03-17.03.2026y.

O'rganish o'tkazilgan manzil: Denov tumani "Dunyotepa" MFY

Obyekting nomi: Denov tumani "Dunyotepa" MFYdagi 25-sonli maktab binosini
rekonstruksiya qilish obyekt binosini

Qurilish ishlari bajarilgan vaqti: Ma'lumot yo'q.

Buyurtmachi nomi: "SURXONDARYO VILOYATI HOKIMLIGI YAGONA
BUYURTMACHI XIZMATI" DUK

Loyiha tashkiloti nomi: Ma'lumot yo'q.

Pudrat tashkilot nomi: Ma'lumot yo'q.

Mutaxassislar guruhi vakillari:

Inspeksiya yetakchi mutaxassisi:

A.Tulaganov

Bo'lim mutaxassisi:

M.Xudoyberdiyev

Surxondaryo viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasi.			TEXNIK XULOSA Denov tumani "Dunyotepa" MFYdagi 25-sonli maktabni rekonstruksiya qilish obyekt binosini instrumential o'rganib yakuni bo'yicha	Varaq	Varaqlar
Bajardi	A.Tulaganov			2	17
Bajardi	M.Xudoyberdiyev				



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI HUZURIDAGI QURILISH VA UY-JOY KOMMUNAL XO'JALIGI SOHASIDA
HUDUDY NAZORAT QILISH INSPEKSIYASI "QURILISH SINOV LABORATORIYALARI VA BINO-INSHOOTLARNI TEXNIK KO'RIK
DAN O'TKAZISH FAOLIYATINI MUVOFIQLASHTIRISH BO'LIMI"

Surxondaryo viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasi
"Qurilish sinov laboratoriyasi va bino inshootlarning texnik holatini o'rganish bo'limi".

2. Tekshiruvning maqsadi

Bino konstruksiyalarining joriy texnik holatini aniqlash, deformatsiya belgilarini baholash, yuk ko'tarish qobiliyatini aniqlash, ta'mirlashga ehtiyoj bor-yo'qligini aniqlash va xavfsiz ekspluatatsiya imkoniyatini baholash.

- Mavjud loyiha va texnik hujjatlar bo'yicha tahlil o'tkazish.
- Tekshirilgan konstruksiyalardagi nuqson va shikastlanishlar holatini aniqlash.
- Bino rejasi, joylashuv sxemasi, qirqimlar chizmalarini tayyorlash.
- Qurilish konstruksiyalaridagi alohida nuqson va shikastlanishlar holati bo'yicha fotosuratlarini tayyorlash.
- Qurilish konstruksiyalari, ularning alohida elementlari, tugun va bog'lanish nuqtalarining foydalanishga yaroqlilik hamda yuk ko'tarish qobiliyatiga ta'sir etuvchi aniqlangan nuqsonlar darajasini baholash.
- Tekshiruv ishlari o'tkazilgan ob'ektda qurilish konstruksiyalarining texnik holatini baholash.
- Tekshiruv ishlari o'tkazilgan qurilish konstruksiyalariga umumiy texnik xulosa berish.

Surxondaryo viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasi.			TEXNIK XULOSA Denov tumani "Dunyotepa" MFYdagi 25-sonli maktabni rekonstruksiya qilish obyekt binosini instrumential o'rganib yakuni bo'yicha	Varaq	Varaqlar
Bajardi	A.Tulaganov				
Bajardi	M.Xudoyberdiyev			3	17



3. Instrumental o'rganish davomida bajariladigan ishlar

Texnik topshiriq ishlab chiqish: "SURXONDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
YAGONA BUYURTMACHI XIZMATI" DUK

**loyiha-texnik hujjatlarini o'rganish (qavatlararo inventarizatsiya rejalari
hamda bino va inshootlarning texnik pasporti, bino yoki inshootning
ko'rikdan o'tkazilganligi bo'yicha dalolatnomalar, nuqsonlar ro'yxati):** Bino
loyiha buyicha 1 qavatli. Xozirgi kunda bino qurilishi tugallangan. Bino texnik
pasporti yo'q, ilgari texnik ko'rikdan o'tkazilmagan.

**loyihalash tashkilotining nomi, loyihaning ishlab chiqilgan va qurilgan yili,
bino va inshootning geometrik o'lchamlari hamda materiallarning
tafsilotlari (beton, po'lat, yog'och va boshqalar) ko'rsatilgan holdagi bino va
inshootning loyiha hujjatlarini o'rganish:** Ma'lumot yo'q.

- bino va inshootlarda ilgari o'tkazilgan o'rganishlar dalolatnomalari va hisobotlarini tekshirish: Ma'lumot yo'q.
- loyiha, qayta rejalashtirilganlik, rekonstruksiya, kapital ta'mirlash va boshqa bajarilgan ishlar to'g'risidagi ma'lumotlar: Ma'lumot yo'q.
- elektr energiyasi, suv, issiqlik, gaz va kanalizatsiya tarmoqlari ulangan joylari va quvvati bo'yicha ma'lumotlar: bino qurilishi tugallangan, muxandislik kommunikatsiyalariga (suv, issiqlik, gaz va kanalizatsiya tarmoqlari) ulanmagan.
- texnik topshiriq asosida ishlar dasturini tuzish: texnik topshiriq asosida ishlar dasturi tuzilgan.

Surxondaryo viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasi			TEXNIK XULOSA Denov tumani "Dunyotepa" MFYdagi 25-sonli maktabni rekonstruksiya qilish obyekt binosini instrumental o'rganib yakuni bo'yicha	Varaq	Varaqlar
Bajardi	A.Tulaganov				
Bajardi	M.Xudoyberdiyev				17



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI HUZURIDAGI QURILISH VA UY-JOY KOMMUNAL XO'JALIGI SOHASIDA
HUDUDY NAZORAT QILISH INSPEKSIYASI "QURILISH SINOV LABORATORIYALARI VA BINO-INSHOOTLARNI TEXNIK KO'RIK DAN
O'TKAZISH FAOLIYATINI MUVOFIQLASHTIRISH BO'LIMI"


Surxondaryo viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiya
"Qurilish sinov laboratoriyasi va bino inshootlarning texnik holatini o'rganish bo'limi".

4. Binoning tashqi ko'rinishi bo'yicha holati (Dastlabki (vizual) o'rganish natijasi haqida ma'lumot)

Ob'ekt loyiha buyicha 1 qavatli, yerto'lasiz bo'lib ko'pburchak shaklida. Vizual o'rganish davrida binolarning bajarilgan qismida konstruksiyalarni mustahkamligi va zilzilabardoshligini pasaytiruvchi omillar kuzatiladi.



Binoning tashqi ko'rinishi

Surxondaryo viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiya.			TEXNIK XULOSA Denov tumani "Dunyotepa" MFYdagi 25-sonli maktabni rekonstruksiya qilish obyekt binosini instrumental o'rganib yakuni bo'yicha	Varaq	Varaqlar
Bajardi	A.Tulaganov				
Bajardi	M.Xudoyberdiyev				



5. Binoning konstruktiv elementlari va texnik tizimlari haqida ma'lumotlar
(Bino joylashgan hudud va qurilish maydoni bo'yicha ma'lumotlar (hudud va qurilish maydonining seysmikligi, iqlim sharoiti, qor va shamol yuklari, geologiya xulosalariga asosan zamin xususiyatlari).

Texnikaviy tekshiruvdan o'tkazilayotgan binolar joylashgan maydonning iqlimiy shart-sharoitlari.

Hisobiy qishki temperatura - 12°S ;

Qor qatlami og'irligi- 50 kg/m^2 ;

Shamolning bosimi- 48 kg/m^2 ;

Xududning seysmikligi- 8 ball.

Me'moriy - rejaviy yechimi:

Bino ko'pburchak shaklida, bir qavatli, yerto'lasiz, o'lchamlari (o'qlar bo'yicha)

1) $45.00 \times 28,80\text{m}$, 2) $90,60 \times 49.60 \times 35.20\text{m}$, qavat balandligi- 3.0m

Konstruktiv yechimi:

Bino yuk ko'taruvchi bo'ylama g'isht devorli konstruktiv yechimga ega.

Deformatsiyalar:

Bino bajarilgan konstruksiyalarida mustaxkamlikni pasaytiruvchi deformatsiyalar kuzatiladi.

Binoning ustivorligi:

Binoning ustivorligi bino devorlari va tom yopmasi birga ishlashi hisobiga ta'minlanadi.

Bino elementlari bayoni


Poydevorlari	Bino poydevori sopol g'isht bajarilgan.
Devorlar	Bino devorlari hom g'isht tarzida bajarilgan. Devorlar qalinligi- 380 mm .
Tom yopma	Bino tom yopmasi yig'ma temirbeton ko'pbo'shliqli tom yopma plitalardan bajarilgan. Tom yopma qalinligi- 220 mm . Tom yopma material betonga qo'yiladigan me'yoriy talab B22.5 (M300)
Tom	Yog'och progonlar ustidan asbert shifer qoplama.

Surxondaryo viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasi.			TEXNIK XULOSA Denov tumani "Dunyotepa" MFYdagi 25-sonli maktabni rekonstruksiya qilish obyekt binosini instrumental o'rganib yakuni bo'yicha	Varaq	Varaqlar
Bajardi	A.Tulaganov			6	12
Bajardi	M.Xudoyberdiyev				



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI HUZURIDAGI QURILISH VA UY-JOY KOMMUNAL XO'JALIGI SOHASIDA
HUDUDY NAZORAT QILISH INSPEKSIYASI "QURILISH SINOV LABORATORIYALARI VA BINO-INSHOOTLARNI TEXNIK KO'RIKDAN
O'TKAZISH FAOLIYATINI MUVOFIQLASHTIRISH BO'LIMI"

Surxondaryo viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasi
"Qurilish sinov laboratoriyasi va bino inshootlarning texnik holatini o'rganish bo'limi".



Surxondaryo viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasi.			TEXNIK XULOSA Denov tumani "Dunyotepa" MFYdagi 25-sonli maktabni rekonstruksiya qilish obyekt binosini instrumential o'rganib yakuni bo'yicha	Varaq	Varaqlar
Bajardi	A.Tulaganov				
Bajardi	M.Xudoyberdiyev			4	17



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI HUZURIDAGI QURILISH VA UY-JOY KOMMUNAL XO'JALIGI SOHASIDA
HUDUDY NAZORAT QILISH INSPEKSIYASI "QURILISH SINOV LABORATORIYALARI VA BINO-INSHOOTLARNI TEXNIK KO'RIKDAN
O'TKAZISH FAOLIYATINI MUVOFIQLASHTIRISH BO'LIMI"

Surxondaryo viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasi
"Qurilish sinov laboratoriyasi va bino inshootlarning texnik holatini o'rganish bo'limi".



Surxondaryo viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasi.			TEXNIK XULOSA Denov tumani "Dunyotepa" MFYdagi 25-sonli maktabni rekonstruksiya qilish obyekt binosini instrumential o'rganib yakuni bo'yicha	Varaq	Varaqlar
Bajardi	A.Tulaganov			8	14
Bajardi	M.Xudoyberdiyev	<i>Xudoyberdiyev</i>			



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI HUZURIDAGI QURILISH VA UY-JOY KOMMUNAL XO'JALIGI SOHASIDA
HUDUDY NAZORAT QILISH INSPEKSIYASI "QURILISH SINOV LABORATORIYALARI VA BINO-INSHOOTLARNI TEXNIK KO'RIK DAN
O'TKAZISH FAOLIYATINI MUVOFIQLASHTIRISH BO'LIMI"

Surxondaryo viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasi
"Qurilish sinov laboratoriyasi va bino inshootlarning texnik holatini o'rganish bo'limi".



Surxondaryo viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasi.			TEXNIK XULOSA Denov tumani "Dunyotepa" MFYdagi 25-sonli maktabni rekonstruksiya qilish obyekt binosini instrumental o'rganib yakuni bo'yicha	Varaq	Varaqlar
Bajardi	A.Tulaganov			9	14
Bajardi	M.Xudoyberdiyev	<i>2.4/3</i>			



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI HUZURIDAGI QURILISH VA UY-JOY KOMMUNAL XO'JALIGI SOHASIDA
HUDUDY NAZORAT QILISH INSPEKSIYASI "QURILISH SINOV LABORATORIYALARI VA BINO-INSHOOTLARNI TEXNIK KO'RIK DAN
O'TKAZISH FAOLIYATINI MUVOFIQLASHTIRISH BO'LIMI"

Surxondaryo viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiya
"Qurilish sinov laboratoriyasi va bino inshootlarning texnik holatini o'rganish bo'limi".




Surxondaryo viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiya.			TEXNIK XULOSA Denov tumani "Dunyotepa" MFYdagi 25-sonli maktabni rekonstruksiya qilish obyekt binosini instrumential o'rganib yakuni bo'yicha	Varaq	Varaqlar
Bajardi	A.Tulaganov				
Bajardi	M.Xudoyberdiyev	<i>[Signature]</i>		10	17



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI HUZURIDAGI QURILISH VA UY-JOY KOMMUNAL XO'JALIGI SOHASIDA
HUDUDY NAZORAT QILISH INSPEKSIYASI "QURILISH SINOV LABORATORIYALARI VA BINO-INSHOOTLARNI TEXNIK KO'RIKIDAN
O'TKAZISH FAOLIYATINI MUVOFIQLASHTIRISH BO'LIMI"

Surxondaryo viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasi
"Qurilish sinov laboratoriyasi va bino inshootlarning texnik holatini o'rganish bo'limi".



Surxondaryo viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasi.			TEXNIK XULOSA Denov tumani "Dunyotepa" MFYdagi 25-sonli maktabni rekonstruksiya qilish obyekt binosini instrumential o'rganib yakuni bo'yicha	Varaq	Varaqlar
Bajardi	A.Tulaganov				
Bajardi	M.Xudoyberdiyev				



6. Dastlabki o'rganishlar natijalari asosida binolar holatining toifasi

SHNQ 1.04.01-23 6-(ilova)

1. Bino konstruksiyalarda ko'rinadigan nuqsonlar va shikastlanishlar mavjud. Salqiliklar va yoriqlarning ochilish kengligi me'yorlar bo'yicha ruxsat etilgan qiymatlardan ortiq.

2. Tom yopmada siljishlar va yoriqlar mavjud.

3. Konstruksiyalarning eskirish mavjud.

Xulosa: Binoni dastlabki o'rganishlar natijalari bo'yicha texnik xolati III-toifa, qoniqarsiz.

7. Sayoz joylashgan poydevor konstruksiyalarida nuqson va shikastlanishlarning tasnifi va ularning paydo bo'lish sabablari SHNQ 1.04.01-23 7-(ilova)

Poydevor konstruksiyalarida nuqson va shikastlanishlar kuzatiladi.

8. Temir-beton konstruksiyalarida nuqson va shikastlanishlarning tasnifi va paydo bo'lish sabablari SHNQ 1.04.01-23 8-(ilova)

9. Tahlil va tavsiyalar

Poydevori: Bino poydevorlari texnik xolati qoniqarsiz. Kuzatuv vaqtida poydevor konstruksiyalarida yoriqlar va buzilishlar va mustahkamlikni pasaytiruvchi omillar kuzatiladi.

Devori: Bino devorlari texnik xolati qoniqarsiz. Kuzatuv vaqtida devor konstruksiyalarida yoriqlar va buzilishlar va mustahkamlikni pasaytiruvchi omillar kuzatiladi.

Tomyopma: Bino tom yopmasi texnik xolati qoniqarsiz. Kuzatuv vaqtida konstruksiyalarida buzilishlar va mustahkamlikni pasaytiruvchi omillar kuzatiladi.

10. Xulosa va tavsiyalar.

Denov tumani "Dunyotepa" MFYdagi 25-sonli maktab binosini rekonstruksiya qilish obyekt binosini instrumental o'rganib yakuni bo'yicha SHNQ 1.04.01-23 shaharsozlik normalari va qoidalarining 6-ilovasiga asosan holat kategoriyas III- qoniqarsiz holatda.

Surxondaryo viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasi.			TEXNIK XULOSA Denov tumani "Dunyotepa" MFYdagi 25-sonli maktabni rekonstruksiya qilish obyekt binosini instrumental o'rganib yakuni bo'yicha	Varaq	Varaqlar
Bajardi	A.Tulaganov				
Bajardi	M.Xudoyberdiyev			12	17



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI HUZURIDAGI QURILISH VA UY-JOY KOMMUNAL XO'JALIGI SOHASIDA
HUDUDY NAZORAT QILISH INSPEKSIYASI "QURILISH SINOV LABORATORIYALARI VA BINO-INSHOOTLARNI TEXNIK KO'RIKDAN
O'TKAZISH FAOLIYATINI MUVOFIQLASHTIRISH BO'LIMI"

Surxondaryo viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasi
"Qurilish sinov laboratoriyasi va bino inshootlarning texnik holatini o'rganish bo'limi".



Surxondaryo viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasi.			TEXNIK XULOSA Denov tumani "Dunyotepa" MFYdagi 25-sonli maktabni rekonstruksiya qilish obyekt binosini instrumental o'rganib yakuni bo'yicha	Varaq	Varaqlar
Bajardi	A.Tulaganov			13	14
Bajardi	M.Xudoyberdiyev				



**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI HUZURIDAGI QURILISH VA UY-JOY KOMMUNAL XO'JALIGI SOHASIDA
HUDUDY NAZORAT QILISH INSEKSIYASI "QURILISH SINOV LABORATORIYALARI VA BINO-INSHOOTLARNI TEXNIK KO'RIKDAN
O'TKAZISH FAOLIYATINI MUVOFIQLASHTIRISH BO'LIMI"**

**Surxondaryo viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasi
"Qurilish sinov laboratoriyasi va bino inshootlarning texnik holatini o'rganish bo'limi".**



11. Foydalanilgan adabiyotlar

1. Qurilish me'yoriy qoidalari QMQ 2.01.03-19 "Seysmik hududlarda qurilish"
2. Shaharsozlik normalari va qoidalari SHNQ 1.03.03-23 "Qurilish obyektlarini loyihalashtirish".
3. Shaharsozlik normalari va qoidalari SHNQ 1.04.03-23 Bino va inshootlarni qurish, rekonstruksiya qilish, ta'mirlash va ularga texnik xizmat ko'rsatishni tashkil etish".
4. Shaharsozlik normalari va qoidalari ShNQ 2.01.15-05 "Turar joy binolarini texnik ko'rikdan o'tkazish nizomi" Toshkent, 2005.
5. Shaharsozlik normalari va qoidalari ShNQ 2.01.16-21 "Turar joy obyektlarining jismoniy eskirishini aniqlash" shaharsozlik normalari va qoidalari".
6. Shaharsozlik normalari va qoidalari ShNQ 3.01.07-22 "Turar joy, jamoat va ishlab chiqarish bino va inshootlarining texnik holatini o'rganishda xavfsizlik texnikasi".

Surxondaryo viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasi.			TEXNIK XULOSA Denov tumani "Dunyotepa" MFYdagi 25-sonli maktabni rekonstruksiya qilish obyekti binosini instrumental o'rganib yakuni bo'yicha	Varaq	Varaqlar
Bajardi	A.Tulaganov			14	17
Bajardi	M.Xudoyberdiyev				



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI HUZURIDAGI QURILISH VA UY-JOY KOMMUNAL XO'JALIGI SOHASIDA
HUDUDY NAZORAT QILISH INSPEKSIYASI "QURILISH SINOV LABORATORIYALARI VA BINO-INSHOOTLARNI TEXNIK KO'RIKDAN
O'TKAZISH FAOLIYATINI MUVOFIQLASHTIRISH BO'LIMI"

Surxondaryo viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasi
"Qurilish sinov laboratoriyasi va bino inshootlarning texnik holatini o'rganish bo'limi".

7. Qurilish me'yoriy qoidalari QMQ 3.05.06-97 "Elektr qurilmalari"
9. Shaharsozlik normalari va qoidalari SHNQ 2.01.02-04 "Bino va inshootlarning yong'in xavfsizligi"
10. SHNQ 2.02.01-19 "Bino va inshootlar asoslari",
11. Qurilish me'yoriy qoidalari QMQ 2.01.07-97 "Yuklar va ta'sirlar" T- 1998
12. Shaharsozlik normalari va qoidalari SHNQ 2.03.13-24 "Pollar".
13. Qurilish me'yoriy qoidalari QMQ 2.03.10-95. "Tom va tom qoplamalari".
14. Shaharsozlik normalari va qoidalari SHNQ 2.03.07-21 "Tosh va armaturalangan toshli konstruksiyalar".
15. Shaharsozlik normalari va qoidalari SHNQ 2.03.01-24 "Beton va temirbeton konstruksiyalar".
16. Qurilish me'yoriy qoidalari QMQ 2.04.11-22 "Plastmassa quvurlaridan texnologik quvur o'tkazgichlarni loyihalash bo'yicha", T-2022.
17. Qurilish me'yoriy qoidalari QMQ 2.03.11-96 "Qurilish konstruksiyalarini korroziyadan himoya qilish" T-1996.

Surxondaryo viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasi.			TEXNIK XULOSA Denov tumani "Dunyotepa" MFYdagi 25-sonli maktabni rekonstruksiya qilish obyekt binosini instrumential o'rganib yakuni bo'yicha	Varaq	Varaqlar
Bajardi	A.Tulaganov			15	17
Bajardi	M.Xudoyberdiyev				



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI HUZURIDAGI QURILISH VA UY-JOY KOMMUNAL XO'JALIGI SOHASIDA
HUDUDIY NAZORAT QILISH INSPEKSIYASI "QURILISH SINOV LABORATORIYALARI VA BINO-INSHOOTLARNI TEXNIK KO'RIKDAN
O'TKAZISH FAOLIYATINI MUVOFIQLASHTIRISH BO'LIMI"

Surxondaryo viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasi
"Qurilish sinov laboratoriyasi va bino inshootlarning texnik holatini o'rganish bo'limi".

Иншоотлар ва участка майдони кубатураларини ҳисоблаш
Қ А Й Д Н О М А С И

Литер- лар	Қурилиш ва иншоотлар номи	Майдонларни ҳисоблаш формулалари	Майдони	Ташқи баланд лиги	Куба- тураси
1	2	3	4	5	6
АА	Ўқув биноси	24.50x8.40 +24.50x8.40 +24.50x8.40 +24.50x8.40	823.2	3.30	2716
А1	Бостирма	15.40x3.10 +42.10x3.10 +13.30x3.10	219.40		
Б	Омборхона	19.80x5.10	101.0		
В	Қоравулхона	4.40x3.20	14.1		
Г	Омборхона	8.00x3.60	28.8		
Г1	Қумирхона	12.70x4.00	50.8		
Д	Хожатхона	5.10x1.80	9.20		
а)	Асфальт йўлакча		525.2		
			1246.5		

Қурилган жой участка майдони м² 1246.5

Участканинг умумий майдони м² 8120.0

Сана: 6.03.2014 йил.

Мутахассис А.Шаймарданов


Бош мутахассис А.Солиев

Бошлик : Ў.Қурбанов.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI HUZURIDAGI QURILISH VA UY-JOY KOMMUNAL XO'JALIGI SOHASIDA
HUDUDY NAZORAT QILISH INSPEKSIYASI "QURILISH SINOV LABORATORIYALARI VA BINO-INSHOOTLARNI TEXNIK KO'RIK DAN
O'TKAZISH FAOLIYATINI MUVOFIQLASHTIRISH BO'LIMI"

Surxondaryo viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasi
"Qurilish sinov laboratoriyasi va bino inshootlarning texnik holatini o'rganish bo'limi".

Surxondaryo viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasi.			TEXNIK XULOSA Denov tumani "Dunyotepa" MFYdagi 25-sonli maktabni rekonstruksiya qilish obyekt binosini instrumental o'rganib yakuni bo'yicha	Varaq	Varaqlar
Bajardi	A.Tulaganov				
Bajardi	M.Xudoyberdiyev				