

№ 129041 / 561118 – сонли мурожаатнинг маҳаллий эксперт хулосасига жавоб.

Объект номи: Денов тумани «Дунётепа» МФЙдаги 25-сон мактабни реконструкция қилиш (360 ўринли қўшимча бино қуриш) .

Бош эксперт: RASHIDOV SHUXRAT KAYIMOVICH

Эксперт: OROPOV FAYZULLO SATTOROVICH

	<i>Изохлар</i>	<i>Жавоблар</i>
	E'tiroz va takliflar. Bosh reja	
1	Қурилиш бошкармаси томонидан белгилаб берилган ҳудуднинг чегара чиззикалар чизмаси тақдим этилсин	<i>Qabul qilindi . Kamchiliklar bartaraf qilinib tizimga qayta yuklanadi .</i>
2	ШНҚ 2.08.06-23 талабарига асосан бош режа қайта қуриб чиқилсин	<i>Qabul qilindi . Kamchiliklar bartaraf qilinib tizimga qayta yuklanadi .</i>
3	Биноларни жойлаштириш ва ҳудудларга талаблар 74. Умумий ўрта таълим ташкилотлари ва мактаб-интернатлар бинолари (блоклари, корпуслари) магистраль кўчаларнинг қизил чизиғидан камида 25 m, қишлоқ ҳудудлари турар жойларидаги кўчалардан камида 10 m масофада жойлашган алоҳида ер ҳудудларда жойлаштирилиши керак. Умумий ўрта таълим ташкилотлари ва мактаб-интернатлар ер ҳудудларининг майдонлари 1 ўқувчига тўғри келадиган ҳисобий сиғим (бир сменада) қуйидагича белгиланиши керак: 40 дан 660 гача ўқувчига — 20 m ² ; 661 дан ортиқ 989 гача ўқувчига — 15 m ² ; 989 дан ортиқ ўқувчига — 10 m ² ; Умумий ўрта таълим ташкилотлари мажмуалари учун — лойиҳалаш топшириғи бўйича.	<i>Qabul qilindi . Ushbu bino inshooti ШНҚ 2.08.06-23 ning 74- ilovasidagi . Умумий ўрта таълим ташкилотлари ва мактаб-интернатлар бинолари (блоклари, корпуслари) магистраль кўчаларнинг қизил чизиғидан камида 25 m, қишлоқ ҳудудлари турар жойларидаги кўчалардан камида 10 m масофада жойлашган алоҳида ер ҳудудларда жойлаштирилиши керак. Talabiga muvofiq lashtirildi .</i>
4	ГОСТ 21.508-2020 талаблари асосида Бош режа ишлаб чиқилсин:	<i>Qabul qilindi . Kamchiliklar bartaraf qilinib tizimga qayta yuklanadi .</i>
5	Бинони жойлашуви нотўғри бино тепадаги йўлга паралел холда жойлаштирилиши керак	<i>Qabul qilindi . Kamchiliklar bartaraf qilinib tizimga qayta yuklanadi .</i>

Исполнитель :

Choriyev.X