

ЎЗБЕКISTON
RESPUBLIKASI
"GLOBAL PROJECT HAUSE" MCHJ
Сурхандарё вилояти Термиз шаҳар
Т.Сайдалиева 24 уй
Tel: (+99890) 569-37-64.

РЕСПУБЛИКА
ЎЗБЕКISTАН
"GLOBAL
PROJECTHAUSE" MCHJ
Сурхандарё вилояти Термиз шаҳар
Т.Сайдалиева 24 уй
Tel: (+99890) 569-37-64.

22.07.2026 у.

“Shaharsozlik hujjatlari
ekspertizasi” DUK
Surxandaryo viloyat filiali
boshlig'i _____ga

Денов тумани «Дунётепа» МФЙдаги 25-сон мактабни реконструкция қилиш (360 ўринли қўшимча бино қуриш)

Bosh ekspert; RASHIDOV SHUXRAT KAYIMOVICH
Ekspert: KATTAYEV SANJAR NORAXMAT O'G'LI

№	Изоҳлар	Жавоблар
Архитектура ва қурилиш ечимлари (КЖ.) qismi		
1	-Ишчи лойиха бўйича қабул қилинган лойихавий қарорларни асослаш учун махсус дастурда (Лира ёки бошқа) лойиха-хисоблаш мажмуаси тақдим этишингиз сўралади.Асос (ШНК 1.03.06-13 пункт-14). -КЖ-Умумий маълумотлар вароғида конструктив система ҚМҚ 2.01.03-19 нинг 3.1 жадвалига мувофиқ қайси конструктив система бўйича ишлаб чиқилганлиги кўрсатилсин.-Умумий маълумотлар вароғида конструктив ечимлар тўғрисида маълумотлар ишчи лойихага мос ҳолда расмийлаштирилсин.-Умумий маълумотлар вароғида ҳозирги вақтда ўз кучини юқотган шнк лар ўрнига амалдаги шнк ва қмқ лар кўрсатилсин.- Умумий маълумотлар вароғи ЛБМ томонидан имзолансин.- Пойдевор хисоби ва пойдевор сетка хисоби тақдим қилинсин.-Пойдевор кесимларида отмоска ўлчами кўрсатилсин.-Лифт шахта пойдевор ечимлари ишчи лойиха таркибига киритилсин.-Лифт шахта випусклари ўлчами кайта кўриб чиқилсин.Лифт шахта ва конструкциялар орасида 100 мм дан кам бўлмаган тирқиш колдирилиши шарт.-Каркас арматура диаметрлари хисоби тақдим қилинсин.-Плита перекрития ва покритияда 3-3 кесимда Ф12 мм бўлган 4 та стержен қабул қилинсин.- Лифт шахта учун техник кават инобатга олинмаганлиги асослансин.Лифтда носозлик пайдо бўлганда техник кават	Қабул қилинди ва барача этирозлар тўғирланди

	мавжуд бўлмаганда таъмирлаш ишлари қайси усулда бажарилиши асослансин.-План парапетда лифт шахта жойлашуви кўрсатилсин.-Развертка стенда сетка қадами 600мм қабул қилинсин. Sahifa 1/2 -Томда 2-2 қирқим ишчи лойихага киритилсин. 2-2 қирқимда лифт шахта кўрсатилсин,отметкалар ишчи лойихага мос холда кўрсатилсин ҳамда Юқорида келтирилган талаб ва таклифлар асосида ЛСХ қайта ишлансин ва ишчи чизма смета харажатлари бир бирига мос келтирилсин ва асослансин.Конструктив ечимларда ўзгариш бўлганда қўшимча изохлар қайта берилиши мумкин.Иш хажмини текшириш учун тўғирланган ишчи лойиха ва смета такдим қилинсин.	
--	--	--



Бажарувчи:

Саломов.И

22.07.2026