

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Хоразм вилояти
Янгиарик туман ҳокими
Ўринбосари

«КЕЛИШИЛДИ»

Хоразм вилояти Янгиарик туман
Ободонлаштириш бошқармаси
1-Ўринбосари

«КЕЛИШИЛДИ»

“Хоразм минтакавий йўлларга
буюртмачи хизмати” ДМ
Директори

И. Сапаев

Янгиарик тумани "Эгрисолма" маҳалласи Билимлар, Билимлар 1-тор, Билимлар 2-тор ва Коинот
кўчаларини ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш - 1,920 км

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

2026 й. Сентабрь ойидаги ҳолати

Қисм чегараси ПК+	Узунлиги (м)	Йўл қопламаси мавжуд ҳолати	Йўл камчиликларини тузатишда қилинадиган ишлар	Ўлчов бирлиги	Микдори
1	2	3	4	5	6
		1-Участка Билимлар кўчаси			
0+00 5+60	560	Мавжуд йўл тупроқ кўтармаси эни 6м ни ташкил қилади, эски тош-қум аралашмаси (ЩПС) қоплама емирилиб бузилган, лой қоплаган, юзаси нотекис. Йўл нишабликлари норма талабларига жавоб бермайди.	Йўл пойи юзасини механизмлар ёрдамида текислаш (корита очиш). (560x4,5)+(R4x1) ПК0+00-5+60; (R4=6м2)	м2	2526
			Тошдан Н=12 см қалинликда асос қуриш. ГОСТ 8267 Марка 800 (560x4,5)+(R4x1) ПК0+00-5+60; (R4=6м2)	м2	2526
			Битум сепиш 0,5т/1000м2 (ГОСТ 33133)	тн	1,26
			Янги иссиқ майда донали Тип Б Марка II зич асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама қуриш. (ГОСТ 9128). (560x4,5)+(R4x1) ПК0+00-5+60; (R4=6м2)	м2	2526
			Йўл ёқасини Н=5 см қалинликда тош-қум аралашмаси билан мустаҳкамлаш. (ГОСТ 25607) (560x2x0,5) ПК0+00-5+60;	м2	560
		2-Участка Билимлар 1-тор кўчаси			
0+00 1+75	175	Мавжуд йўл тупроқ кўтармаси эни 4,5-5м ни ташкил қилади, юзаси нотекис. Йўл нишабликлари норма талабларига жавоб бермайди.	Йўл пойи юзасини механизмлар ёрдамида текислаш (корита очиш). (175x3,5)+(R4x2) ПК0+00-1+75; (R4=6м2)	м2	625
			Тошдан Н=15 см қалинликда асос қуриш. ГОСТ 8267 Марка 800 (175x3,5)+(R4x2) ПК0+00-1+75; (R4=6м2)	м2	625
			Битум сепиш 0,5т/1000м2 (ГОСТ 33133)	тн	0,31
			Янги иссиқ майда донали Тип Б Марка II зич асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама қуриш. (ГОСТ 9128). (175x3,5)+(R4x2) ПК0+00-1+75; (R4=6м2)	м2	625
			Йўл ёқасини Н=5 см қалинликда тош-қум аралашмаси билан мустаҳкамлаш. (ГОСТ 25607) (175x2x0,5) ПК0+00-1+75;	м2	175

		3-Участка Билимлар 1-тор кўчаси				
0+00 1+80	180	Мавжуд йўл тупроқ кўтармаси эни 6м ни ташкил қилади, эски тош-қум аралашмаси (ЩПС) коплама емирилиб бузилган, лой коплаган, юзаси нотекис. Йўл нишабликлари норма талабларига жавоб бермайди.	Йўл пойи юзасини механизмлар ёрдамида текислаш (корита очиш). (180х4,5)+(R4х2) ПК0+00-1+80; (R4=6м2)	м2	822	
			Тошдан Н=12 см қалинликда асос қуриш. ГОСТ 8267 Марка 800 (180х4,5)+(R4х2) ПК0+00-1+80; (R4=6м2)	м2	822	
			Битум сепиш 0,5т/1000м2 (ГОСТ 33133)	тн	0,41	
			Янги иссиқ майда донали Тип Б Марка II зич асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда коплама қуриш. (ГОСТ 9128). (180х4,5)+(R4х2) ПК0+00-1+80; (R4=6м2)	м2	822	
			Йўл ёқасини Н=5 см қалинликда тош-қум аралашмаси билан мустаҳкамлаш. (ГОСТ 25607) (180х2х0,5) ПК0+00-1+80;	м2	180	
		4-Участка Билимлар 2-тор кўчаси				
0+00 1+80	180	Мавжуд йўл тупроқ кўтармаси эни 4,5-5м ни ташкил қилади, эски тош-қум аралашмаси (ЩПС) коплама емирилиб бузилган, лой коплаган, юзаси нотекис. Йўл нишабликлари норма талабларига жавоб бермайди.	Йўл пойи юзасини механизмлар ёрдамида текислаш (корита очиш). (180х3,5)+(R4х2) ПК0+00-1+80; (R4=6м2)	м2	642	
			Тошдан Н=12 см қалинликда асос қуриш. ГОСТ 8267 Марка 800 (180х3,5)+(R4х2) ПК0+00-1+80; (R4=6м2)	м2	642	
			Битум сепиш 0,5т/1000м2 (ГОСТ 33133)	тн	0,32	
			Янги иссиқ майда донали Тип Б Марка II зич асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда коплама қуриш. (ГОСТ 9128). (180х3,5)+(R4х2) ПК0+00-1+80; (R4=6м2)	м2	642	
			Йўл ёқасини Н=5 см қалинликда тош-қум аралашмаси билан мустаҳкамлаш. (ГОСТ 25607) (180х2х0,5) ПК0+00-1+80;	м2	180	
		5-Участка Билимлар кўчаси				
0+00 2+60	260	Мавжуд йўл тупроқ кўтармаси эни 6м ни ташкил қилади, юзаси нотекис. Йўл нишабликлари норма талабларига жавоб бермайди.	Йўл пойи юзасини механизмлар ёрдамида текислаш (корита очиш). (260х4,5)+(R4х1) ПК0+00-2+60; (R4=6м2)	м2	1176	
			Тошдан Н=15 см қалинликда асос қуриш. ГОСТ 8267 Марка 800 (260х4,5)+(R4х1) ПК0+00-2+60; (R4=6м2)	м2	1176	
			Битум сепиш 0,5т/1000м2 (ГОСТ 33133)	тн	0,59	
			Янги иссиқ майда донали Тип Б Марка II зич асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда коплама қуриш. (ГОСТ 9128). (260х4,5)+(R4х1) ПК0+00-2+60; (R4=6м2)	м2	1176	
			Йўл ёқасини Н=5 см қалинликда тош-қум аралашмаси билан мустаҳкамлаш. (ГОСТ 25607) (260х2х0,5) ПК0+00-2+60;	м2	260	
		6-Участка Билимлар кўчаси				
0+00 1+70	170	Мавжуд йўл тупроқ кўтармаси эни 6м ни ташкил қилади, юзаси нотекис. Йўл нишабликлари норма талабларига жавоб бермайди.	Йўл пойи юзасини механизмлар ёрдамида текислаш (корита очиш). (170х4,5)+(R4х1) ПК0+00-1+70; (R4=6м2)	м2	771	
			Тошдан Н=15 см қалинликда асос қуриш. ГОСТ 8267 Марка 800 (170х4,5)+(R4х1) ПК0+00-1+70; (R4=6м2)	м2	771	

			Битум сепиш 0,5т/1000м2 (ГОСТ 33133)	тн	0,39
			Янги иссиқ майда донали Тип Б Марка II зич асфальтобетон коришмасидан 5см калинликда коплама қуриш. (ГОСТ 9128). (170х4,5)+(R4х1) ПК0+00-1+70; (R4=6м2)	м2	771
			Йўл ёқасини Н=5 см калинликда тош-қум аралашмаси билан мустаҳкамлаш. (ГОСТ 25607) (170х2х0,5) ПК0+00-1+70;	м2	170
		7-Участка Билимлар кўчаси			
0+00 1+00	100	Мавжуд йўл тупрок қўтармаси эни 4,5-5м ни ташкил қилади, юзаси нотекис. Йўл нишабликлари норма талабларига жавоб бермайди.	Йўл пойи юзасини механизмлар ёрдамида текислаш (корита очиш). (100х3,5)+(R4х1) ПК0+00-1+00; (R4=6м2)	м2	356
			Тошдан Н=15 см калинликда асос қуриш. ГОСТ 8267 Марка 800 (100х3,5)+(R4х1) ПК0+00-1+00; (R4=6м2)	м2	356
			Битум сепиш 0,5т/1000м2 (ГОСТ 33133)	тн	0,18
			Янги иссиқ майда донали Тип Б Марка II зич асфальтобетон коришмасидан 5см калинликда коплама қуриш. (ГОСТ 9128). (100х3,5)+(R4х1) ПК0+00-1+00; (R4=6м2)	м2	356
			Йўл ёқасини Н=5 см калинликда тош-қум аралашмаси билан мустаҳкамлаш. (ГОСТ 25607) (100х2х0,5) ПК0+00-1+00;	м2	100
		8-Участка Билимлар кўчаси			
0+00 0+40	40	Мавжуд йўл тупрок қўтармаси эни 6м ни ташкил қилади, юзаси нотекис. Йўл нишабликлари норма талабларига жавоб бермайди.	Йўл пойи юзасини механизмлар ёрдамида текислаш (корита очиш). (40х3,5)+(R4х1) ПК0+00-0+40; (R4=6м2)	м2	146
			Тошдан Н=15 см калинликда асос қуриш. ГОСТ 8267 Марка 800 (40х3,5)+(R4х1) ПК0+00-0+40; (R4=6м2)	м2	146
			Битум сепиш 0,5т/1000м2 (ГОСТ 33133)	тн	0,07
			Янги иссиқ майда донали Тип Б Марка II зич асфальтобетон коришмасидан 5см калинликда коплама қуриш. (ГОСТ 9128). (40х3,5)+(R4х1) ПК0+00-0+40; (R4=6м2)	м2	146
			Йўл ёқасини Н=5 см калинликда тош-қум аралашмаси билан мустаҳкамлаш. (ГОСТ 25607) (40х2х0,5) ПК0+00-0+40;	м2	40
		9-Участка Коинот кўчаси			
0+00 2+55	255	Мавжуд йўл тупрок қўтармаси эни 4,5-5м ни ташкил қилади, юзаси нотекис. Йўл нишабликлари норма талабларига жавоб бермайди.	Йўл пойи юзасини механизмлар ёрдамида текислаш (корита очиш). (255х3,5) ПК0+00-2+55;	м2	893
			Тошдан Н=15 см калинликда асос қуриш. ГОСТ 8267 Марка 800 (255х3,5) ПК0+00-2+55;	м2	893
			Битум сепиш 0,5т/1000м2 (ГОСТ 33133)	тн	0,45
			Янги иссиқ майда донали Тип Б Марка II зич асфальтобетон коришмасидан 5см калинликда коплама қуриш. (ГОСТ 9128). (255х3,5) ПК0+00-2+55;	м2	893
			Йўл ёқасини Н=5 см калинликда тош-қум аралашмаси билан мустаҳкамлаш. (ГОСТ 25607) (255х2х0,5) ПК0+00-2+55;	м2	255

Сунъий потекислик ва йўл белгиларини ўрнатиш.				
Харакат хавфсизлигини таъминлаш мақсадида йўл белгиларини ўрнатиш зарур.	Сунъий потекислик ўрнатиш. ЎзДСт 34032019 талаблари асосида, ўлчамлари - эни 35 см, баландлиги 5 см, узунлиги 50 см ўлчами (0,05*0,35*4,5)х1 1 та жойла (0,5*4,5*2)	м	4,5	
	5.16.2 Ахборот-ишора белгилар тўртбурчак шаклида.	дона	2	
	5.38 Ахборот-ишора белгилар тўртбурчак шаклида.	дона	2	
	2.4 Имтиёз белгиси учбурчак шаклида.	дона	12	
	1.31 Огоҳлантирувчи белгиси учбурчак шаклида.	дона	2	
	5.46 Ахборот-ишора белгилар тўртбурчак шаклида.	дона	2	
	3.24 Такиқловчи белгилари думалок шаклда (30см).	дона	2	
	Йўл белгиси металл устини тўртбурчак шаклда. (80х60х2,5мм) L=4м	дона	22	
	Йўл белгилари устунларини тагидаги бетонга тош-қум аралашмасидан асос қуриш. (0,025х22)	м3	0,6	
	Йўл белгилари устунларини тагида М-200 маркали бетондан пойдевор фундамент қуйиш. (0,4х0,4х0,35)х22	м3	1,23	

Материал ташқиш масофаси:

Тош	к-р. Жумуртоу - Объект	км	100
Асфальтобетон	АБЗ	км	36
Тош-қум аралашмаси	к-р. Қазгансой - Объект	км	96

“Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДМ техник назоратчи:

“Ободонлаштириш бошқармаси” вакили:

Лойиҳа ташкилоти “Ипак йули лойиҳа” МЧЖ вакили:

Эгрисолма “МФЙ” раиси:

Эгрисолма “МФЙ” Ташаббусқори:



 М. Сапаров
 ФИШ
 Назаров
 ФИШ
 Раҳмонов
 ФИШ
 М. Сапаров
 ФИШ
 Т. Сапаров
 ФИШ