



09.01.2026

№ 3

Shoʻrchi tumani

Surxondaryo viloyati hokimligi
“YAGONA BUYURTMACHI XIZMATI”
DUK direktori A.A.Yuldoshevga

TEXNIK XULOSA

Shoʻrchi tumani “Oftobmakon” mahallasida joylashgan 49-sonli maktabni rekonstruksiya qilish ishlarini olib borishda Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining 2018-yil 26-dekabrda qabul qilingan “Elektr tarmogʻi xoʻjaligi obyektlarini muxofaza qilish qoidalarini tasdiqlash toʻgʻrisida” gi 1050-sonli qarori 3-bob “Elektr tarmogʻi xoʻjaligi obyektlarini muhofaza qilish”, 14.“a”-xatboshida elektr uzatish havo liniyalari boʻylab chetdagi simlardan, ularning ogʻmagan holatida elektr uzatish liniyasining ikkala tomoni boʻylab (havo elektr uzatish liniyasi tayanchi balandligiga mos boʻlgan balandlikdagi) quyidagi masofadagi parallel vertikal tekisliklar bilan chegaralangan yer uchastkasi va havo makoni qismi koʻrinishida kuchlanishi:

- bir kilovoltgacha kuchlanishli liniyalar uchun — 2 metr (binolarning devorlari, konstruksiyalar va hokazalar boʻylab oʻtkazilgan oʻzini oʻzi tutib turuvchi yoki izolyatsiyalangan simli liniyalar uchun muhofaza zonasi normativ-huquqiy hujjatlarga muvofiq oʻrnatilgan bunday liniyalardan ruxsat etilgan minimal masofalar bilan aniqlanadi);
- 20 kilovolt kuchlanishli liniyalar uchun — 10 metr (aholi punktlari chegaralarida joylashgan oʻzini oʻzi tutib turuvchi yoki izolyatsiyalangan simli liniyalar uchun 5 metr);
- 35 kilovolt kuchlanishli liniyalar uchun — 15 metr;
- 110 kilovolt kuchlanishli liniyalar uchun — 20 metr;
- 220 kilovolt kuchlanishli liniyalar uchun — 25 metr;
- 500 kilovolt kuchlanishli liniyalar uchun — 30 metr;

hamda 0,4 kV X/L muhofaza zonasini hisobga olgan holda qurilish ishlari bajarilishi soʻraladi.

Asosiy elektr taʼminoti:

1. Obyektni ulash nuqtasi qilib NS “Dalvarzin” 35/10 kV 2-fiderining 10 kV havo liniyasidan olinsin.
2. Ikkinchi tomondan ulanish nuqtasi qilib obyektni elektr energiyasi bilan taʼminlash uchun quvvati hisoblanib DES qurilmasi oʻrnatilsin.
3. Obyekt isteʼmoli uchun quvvat markazidan quvvati aniqlangan holda kuchlanishli **Transformator punkti oʻrnatilsin** va Transformator punktini texnik hujjat ishlari bajarilib Shoʻrchi tuman elektr taʼminoti boʻlimiga topshirilsin.
4. Ushbu ulash nuqtalaridan obyektga qadar 0,4 kV li elektr uzatish havo liniyasi yopiq kabel orqali qurilsin.
5. 0,4 kV li elektr uzatish havo liniyasi taʼluqli korxonalar bilan kelishilgan holda qurilsin.
6. Isteʼmolchi “Hududiy Elektr Tarmoqlari” AJ Surxondaryo hududiy filialidan Texnik shart olib, zamonaviy elektron hisoblagich oʻrnatib ASKUE tizimiga ulanishga tayyor qilinishi hamda “HET” AJ “Energosavdo” filiali Surxondaryo boʻlinmasi Shoʻrchi tuman boʻlimi bilan shartnoma imzolanishi talab etiladi.

Ushbu talablar bajarilgandan soʻng elektr energiyasi bilan taʼminlanadi.

Shoʻrchi tuman elektr taʼminoti boʻlimi
Bosh muhandisi:

A.Yoʻldoshev