

№	Наименования и техническая характеристика	Тип, марка	Код оборудован Изделия материалов	Завод изготовит	Ед. изм	Кол-во	Масса ед. кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Электроосвещения и силового оборудования	3						
1	Распределительный щит с рубильниками и в составе: корпус металлический -750х500х200мм с двух секционнй шинами с N и PE	ПР11-3068 УХЛ3 IP54			к-т	1		РЩ-1
	1)Автоматы на вводы: ВА88-35 ЗР/80А- 1шт							
	2)Разъединитель на вводы: ВР 32-33 ЗР/160А, 1шт							
	3)Автоматы на отходящих линиях: ВА88-33 ЗР/50А- 1шт							
	4)Автоматы на отходящих линиях: ВА88-33 ЗР/32А- 2шт							
	5)Автоматы на отходящих линиях: ВА88-32 ЗР/25А- 1шт							
	6)Контакторы на отходящих линиях: КМ 4Р/25А- 1шт							
2	Щит силовой вентиляции в составе: корпус модульный металлический встраиваемый -360х340х120мм, 2 ряд, с шинами N и PE,	ЩРВ-24(з) УХЛ3 IP31			к-т	2		ЩВС-1.1, ЩВС-2.1
	1)Автоматы на вводы: ВА47-63 ЗР/25А, 1шт							
	2)Автоматы на отходящих линиях: ВА47-63 1Р/16А, 8шт							
	3)Автоматы на отходящих линиях: ВА47-63 1Р/10А, 4шт							
3	Щит освещения-силовая в составе: корпус модульный металлический встраиваемый -650х340х120мм, 4 ряд, с шинами N и PE,	ЩРВ-48(з) УХЛ3 IP31			к-т	2		ЩОС-1.1, ЩОС-2.1
	1)Автоматы на вводы: ВА47-63 ЗР/40А, 1шт							
	2)Автоматы на отходящих линиях: ВА47-63 1Р/16А, 20шт							
	3)Автоматы на отходящих линиях: ВА47-63 1Р/10А, 12шт							
	4)УЗО ВД1-63 на отходящих линиях: 2Р 25А/30мА, 2шт							
4	Щит аварийный (без счётчиков) до ток 30А 380/220В	АОЩ-5(ГОСТ 14254-96)			к-т	1		ЩАО-1.1
5	Светодиодный светильник линейный "LED-60W", 165-265V, 4000K, Фл≥5400Lm Габариты 1200х70мм, IP40	"LED -60W"			шт	-		
6	Светодиодный накладной светильник квадратный "LED-72W", 165-265V, 6000K, Фл≥6500Lm Габариты 900х900мм, IP21	"LED -72W"			шт	26		
7	Светодиодный накладной светильник квадратный "LED-24W", 165-265V, 4000K, Фл≥1960Lm Габариты 300х300мм, IP21	"LED -24W"			шт	29		

Примечания
Технологическое оборудование, представленное в спецификации данного проекта, при комплектации может быть заменено на другие марки оборудования с аналогичными параметрами, прошедшие обязательную сертификацию «Узгосстандартом» в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан

						Дог. № ____/____ от _____.2026г	ЭОМ					
						Мирзаобод тумани тибдиёт бирлашмасига қарашли "Йўлдошобод" МФИдаги "Йўлдошобод" оилавий шифокорлик пунктини реконструкция қилиш (мавжуд 50 қатновли бинони 1-тип ОПга мослаштириш)						
Изм	Изм	№ док	Лист	Подпись	Дата	Здания семейного врачебного пункта.	Стадия	Лист	Листов			
ГАП	Абдуназаров А.						РП	1	3			
ГИП	Эгамбердиев Э.											
Разраб.	Тешаев Ф.											
						Спецификация оборудорудования материалов и изделий по ЭОМ, СО	ЧП "РЕМСТРОЙПРОЕКТ"					
Н.контроль	Фозилов О.											