

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Кабельные изделия							
1	Кабель в изоляции из самозатухающего ВВГнг(А)LS, с медными жилами	ВВГнг(А)LS-0,66-1(2х1,5)мм ²			м	1075		
2	Кабель в изоляции из самозатухающего ВВГнг(А)LS, с медными жилами	ВВГнг(А)LS-0,66-1(3х1,5)мм ²			м	327		
3	Кабель в изоляции из самозатухающего ВВГнг(А)LS, с медными жилами	ВВГнг(А)LS-0,66-1(3х2,5)мм ²			м	1390		
4	Кабель в изоляции из самозатухающего ВВГнг(А)LS, с медными жилами	ВВГнг(А)LS-0,66-1(5х2,5)мм ²			м	14		
5	Кабель в изоляции из самозатухающего ВВГнг(А)LS, с медными жилами	ВВГнг(А)LS-0,66-1(5х4)мм ²			м	32		
6	Кабель в изоляции из самозатухающего ВВГнг(А)LS, с медными жилами	ВВГнг(А)LS-0,66-1(5х6)мм ²			м	32		
7	Кабель в изоляции из самозатухающего ВВГнг(А)LS, с медными жилами	ВВГнг(А)LS-0,66-1(5х10)мм ²			м	-		
	Контур заземления							
1	Уголок 50х5мм	ГОСТ 8509-93			м/ кг	15/56,55		
2	Сталь полосовая 40х4	ГОСТ 103-76			м/ кг	20/25,0		
3	Сталь круглая Ø12	ГОСТ 5781-82			м/ кг	9/7,92		
4	Электроды сварочные Э42-Э	ГОСТ 9467-75			кг	0,5		
5	Провод силовой установочный с медной однопроволочной (монолитной) жилой, в поливинилхлоридной изоляции желто-зеленый цвети	ПВ-0,38-1х50мм ²			м	-		
	Монтажные изделия							
1	Наконечники медны штыревой круглый изолированный для кабелей сеч: 1,5-2,5мм ²	НШП 2,5-12			шт	160		
2	Наконечники медны штыревой круглый изолированный для кабелей сеч: 4-6мм ²	НШП 6-12			шт	40		
3	Наконечники медны штыревой круглый изолированный для кабелей сеч: 10мм ²	ТМ10-8-7			шт	-		
4	Гофрированная ПВХ труба	Ø20мм			м	2612		
5	Труба полиэтиленовая	Ø25мм			м	-		
6	Труба полиэтиленовая	Ø32мм			м	70		
7	Труба полиэтиленовая	Ø40мм			м	-		
8	Труба металлическая- Ø50х2,8мм	ГОСТ 10704-91			м/кг	10/32,6		
9	Гибкая рукаво	РЗ-Ц-Х			м	20		
10	Метизы (болты, гайки, шурпы, анкеры, пробки)				кг	10,0		

Примечания
Технологическое оборудование, представленное в спецификации данного проекта, при комплектации может быть заменено на другие марки оборудования с аналогичными параметрами, прошедшие обязательную сертификацию «Узгосстандартом» в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан

						Дог. № ____/____ от _____.2025г	ЭОМ, СО
Изм.	Изм.	№ док.	Подп.	Дата	Спецификация оборудования материалов и изделий по ЭОМ, СО	Лист	
Разраб	Тешаев Ф	ЖВ				3	