

O'zbekiston Respublikasi
Qurilish
va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi
"Shaharsozlik hujjatlarini ekspertiza
qilish respublika markazi" DM ning
Samarqand viloyati boshqarmasiga

«PARVIZ PROEKT SERVIS» MCHJ loyiha tashkiloti tomonidan buyurtmachisi " Тойлоқ тумани "Хончорбоғ" МФЙ
даги 11-сон мактабни реконструкция қилиш (360 ўринли қўшимча бино қуриш)" loyiha-smeta hujjatlari uchun
ekspertiza tomonidan taqdim qilingan kamchiliklar yuzasidan 136594/ 609225 -sonli lokal xulosaga ushbu javob xati
orqali qo'yadigilarni ma'lum qilamiz.

Kamchiliklar uchun javobi: Arxitektura yechimlari

№	Ekspert tomonidan taqdim qilingan kamchiliklar	Kamchiliklar uchun javobi
	Arxitektura yechimlari	
1	“Umumiy tushuntirish xatida bosh reja va arxitektura qismi to'liq va batafsil ushbu loyihaga muvofiq yozilsin.	Изоҳни қабул қилдим. Камчилик бартараф этилди. Архитектура qismi to'liq va batafsil ushbu loyihaga muvofiq yozildi.
2	Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirining 2025-yil 11-dekabrda 183-son buyrug'i bilan topografiya ma'lumotlar bazasiga kiritilmagan topografik rejalardan foydalanilgan ishchi loyiha hujjatlarini ekspertizadan o'tkazishga yo'l qo'yilmaydi. Topografik ma'lumotlar bazasiga kiritilgan topotasvir taqdim qilinsin.	Изоҳни қабул қилдим. Камчилик бартараф этилди.
3	Tashqi devorlari pardoiz ishlari 03.06.2026 yil 277-son qaroriga muvofiq tuzatsin.	Изоҳни қабул қилдим. -Fasad pardoiz qoplamasi me'moriy yechimlarga mineral-kompozit panellarga o'zgartirildi.
	Yong'in xavfsizligi- 609519	
4	бош лойихада берилган ёнғинга қарши сув ховузлиридан ёнғин ўчириш автомобиллари сув олиш учун ўлчаси 12х12 м майдончалар (пирслар) ташкил этилсин. ШНҚ 2.04.02-19нинг 9.28 банд 2 хатбошиси бартараф этилмаган	Изоҳни қабул қилдим. Bosh rejada 12x12 m o'lchamdagi maydon tashkil etildi.
5	Қозонхона биноси ўқув биносидан камида 10 метр узоқликда жойлаштирилсин. ШНҚ 2.04.13-24, 21-банд; бартараф этилмаган	Изоҳни қабул қилдим. Bosh rejada qozonxona binolar oraliq masofasi 10 metr etib loyihalandi.
6	бино худудига ёнғинга қарши қалқон бўлиши таъминлансин (Асос: Ёнғин хавфсизлиги қоидалари ЁХҚ 649,); бартараф этилмаган	Изоҳни қабул қилдим. Bosh reja loyihasi 5-varog'ida (Г) xarfi bilan yong'inga qarshi qalqon va qum qutisi nazarda tutilgan soni 2 ta.
7	Ижтимоий соҳа объектларининг томларида юк кўтарувчи ёғоч конструкциялардан фойдаланишга йўл қўйилмайди. Бунда том элементлари (стропила, балка ва рама) металдан лойиҳаланиши керак. ШНҚ 2.03.10-24нинг 353банди бартараф этилмаган	Изоҳни қабул қилдим. Камчилик бартараф этилди.

LBM



Axmedov N